

Numer R/18/027523

Miejscowość Lidzbark Warmiński

Data 04-07-2018

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: ścieżka pieszo - rowerowa

Adres (Nr działki): Piecki, ul. Zwycięstwa

gm. Piecki, działka numer 18-644/3

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Obwód [nN] - ZWYCIĘSTWA 35 REMIZA [0196-01]
- 2.2. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [0196-01/01] – YAKY 4x120mm²
- 2.3. Obwód [nN] - ZWYCIĘSTWA TOR GÓRNY [0196-04].
- 2.4. Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [0196-0401/02] - 4xAl50mm²
- 2.5. Obwód [nN] - ZWYCIĘSTWA LEWA (STADION) [1129-03].
- 2.6. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [1129-0301/02] – YAKY 4x120mm²
- 2.7. Obwód [nN] - ZWYCIĘSTWA LEWA (STADION) [1129-03].
- 2.8. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-0301/01] - AsXSn 4x50mm²+35mm²,
- 2.9. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-03/02] - AsXSn 4x50mm²+35mm²,
- 2.10. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-03/03] - AsXSn 4x50mm²+35mm²,
- 2.11. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-03/04] - AsXSn 4x50mm²+35mm²,
- 2.12. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-03/05] - AsXSn 4x50mm²+35mm²,
- 2.13. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-03/06] - AsXSn 4x50mm²+35mm²,
- 2.14. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-03/07] - AsXSn 4x50mm²+35mm² wraz z przyłączami.
- 2.15. Obwód [nN] - PHU SP ZOO "BUDOMAT" [1129-02].
- 2.16. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-02/01] – AsXSn 4x70mm²
- 2.17. Obwód [nN] - ZWYCIĘSTWA PRAWA (PRZEZ DROGĘ) [1129-04].
- 2.18. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-04/01] - AsXSn 4x70mm²
- 2.19. Obwód [nN] - PHU SP ZOO "BUDOMAT" [1129-02].
- 2.20. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [1129-02/50] – YAKY 4x120mm²
- 2.21. Obwód [nN] - ZWYCIĘSTWA PRAWA (PRZEZ DROGĘ) [1129-04].
- 2.22. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-04/06] - YAKY 4x120mm²

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

3.2. Stacja transformatorowa:

3.3. Urządzenia nn:

Przebudować wg potrzeb linie nN kolidujące z projektowaną ścieżką pieszo-rowerową.

3.4. Demontaże:

Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu Rejonu Dystrybucji w Kętrzynie.

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekt budowlany - wykonawczy linii nN (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Kętrzynie - Dział Dokumentacji Energetycznej.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Mariusz Naumien



Energa
operator

4.2. Inne wymagania:

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Turkowski Krzysztof

OPRACOWAŁ

tel. 896121236

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM:
Mariusz Naumien

GRIMA ARCHITEKTURA
i KRAJOBRAZY Sp. z o.o.
Ul. Ciołka 17 lok. 415
01-445 Warszawa

Lidzbark Warmiński, 21-05-2020r.

Znak EOP-63/65-003454-2020r

Dot. Przedłużenia ważności warunków przebudowy sieci numer R/18/027523 z dnia 04.07.2018r.
Obiekt: ścieżka pieszo-rowerowa w miejscowości Piecki ul. Zwycięstwa, działka nr 18-644/3
gmina Piecki.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.05.2020r dotyczące przedłużenia terminu ważności warunków przebudowy sieci numer R/18/027523 z dnia 04.07.2018r informujemy, że przychylamy się do Państwa prośby i przedłużamy termin ważności warunków o kolejne dwa lata tj. do dnia 04.07.2022r.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z ENERGA-OPERATOR SA.

Sprawę prowadzi:
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Kętrzynie
tel. 801 404 404

Z poważaniem,

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Mariusz Naumierko

