



Instalacje odgromowe wykonać przewodem DFe ϕ 8 ocynk. na uchwytach
Przewody odprowadzające DFe ϕ 8 ocynk./PE40
Osprzęt ocynkowany skręcany
Uziomy szpilkowe z prętów ϕ 14
Oporność uziomów $R < 10$ omów.

Obiekt: Remont budynku stodoły Lipowo, dz. nr 470, gm. Piecki	Skala 1:100
Temat: Rzut dachu Instalacja odgromowa	Data 08.2013
Projektant: mgr inż. E. Gwizdek upr. bud. nr 358/73 OI	Nr rys. E-5