

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym - nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego:

„Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Pieckach”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 907 ze zm.) do Zamawiającego, zostało skierowane zapytanie o następującej treści, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie dotyczy załącznika wyposażenie technologiczne 3.1 - pomieszczenia - **magazyn warzyw i ziemniaków**, pozycja 1 wymiar podestu drewnianego.

Odpowiedź: Wymiar podestu drewnianego wynosi 2,5 m x 1,75 m. Przy wymiarowaniu można posłużyć się rysunkiem 3.2, który jest wykonany w skali 1:50. Poza tym w pozycji nr 2 tego pomieszczenia w opisie regału jest błąd – 1000/500/850 powinno być tak jak w kolumnie wymiary – 1000/500/1800.

W pomieszczeniu - **przygotownia wstępna warzyw i ziemniaków** w pozycji 4, stół ze zlewozmywakiem głębokim h=300 mm ze stali nierdzewnej, spawany, otwór pod baterię pomiędzy komorami śr. 33 mm – zaślepiiony w standardzie DM-S lub produkt równoważny - wymiar jest 1200/700/50- winien wynosić - 1200/700/850.