

L.P.	nazwa	materiał	P1		P2		P3	
			wym.[mm]/ oznaczenie	ilość	wym.[mm]/ oznaczenie	ilość	wym.[mm]/ oznaczenie	ilość
1	Obudowa pompowni	polimerobeton	ø 1200	1 kpl.	ø 1500	1 kpl.	ø 1500	1 kpl.
2	Pokrywa pompowni	polimerobeton	1330	1 szt.	1660	1 szt.	1660	1 szt.
3	Układ wentylacyjny naw.-wyw.	PVC	160/75	1 kpl.	160/75	1 kpl.	160/75	1 kpl.
4	Pompa zatapialna z łańcuchem do opuszczania		Piranha S21/2D	2 szt.	Pirania M55/2D	2 szt.	Pirania M85/2D	2 szt.
5	Pion technologiczny	stal kwasoodp. 1.4301	DN 50	2 kpl.	DN 65	2 kpl.	DN 80	2 kpl.
6	Zawór zwrotny	żeliwo	DN 50	2 szt.	DN 65	2 szt.	DN 80	2 szt.
7	Zasuwa klinowa płaska	żeliwo	DN 50	2 szt.	DN 65	2 szt.	DN 80	2 szt.
8	Trójnik orłowy DN	stal kwasoodp. 1.4301	DN 50/50	1 kpl.	DN 65/65	1 kpl.	DN 80/80	1 kpl.
9	Złącze przejściowe	PE/stal.	DN 63	1 szt.	DN 75	1 szt.	DN 90	1 szt.
10	Kolano sprzęłowe	żeliwo	DN 32	2 szt.	DN 50	2 szt.	DN 50	2 szt.
11	Drabina	stal kwasoodp. 1.4301		1 szt		1 szt		1 szt
12	Prowadnice linowe	stal kwasoodp. 1.4301		2 kpl.		2 kpl.		2 kpl.
13	Właz	stal kwasoodp. 1.4301	600x600	1 szt.	800x800	1 szt.	800x800	1 szt.
14	Szafa sterowniczo-zasilająca			1 kpl.		1 kpl.		1 kpl.
15	Czujnik pływakowy	stal kwasoodp. 1.4301		1 kpl.		1 kpl.		1 kpl.
16	Kolektor dopływowy	PP	DN 200	1 szt.	DN 200	1 szt.	DN 200	1 szt.
17	Rurociąg tłoczny	PE	DN 63	1 szt.	DN 75	1 szt.	DN 90	1 szt.
18	Elementy konstrukcji mont.	stal kwasoodp. 1.4301		1 kpl.		1 kpl.		1 kpl.
19	Przegub napędu zasuw			2 kpl.		2 kpl.		2 kpl.
20	Przyłącze zestawu dozującego	PP	-	-	DN20 PN10	1 kpl.	DN20 PN10	1 kpl.

Obiekt :		Adres :
Kanalizacja sanitarna m.Szklarnia - - m.Krzywy Róg - m.Rutkowo - - m.Głogno - m.Dłużec etap: od. m.Piecki do m.Dłużec		
Rysunek :		gm. Piecki
Elementy wyposażenia pompowni sieciowych		
Nr rys.	Projektował :	Skala
7	mgr inż. G. Pokorski <i>upr. bud. nr 06/01/OL</i>	b.s.
Data		Branża :
11.2009		sanit.