

z przeprowadzonej w dniu 14.12.2018r. narady koordynacyjnej w formie zebrania
zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie .

Projektowana linia kablowa oświetlenia drogowego oraz słupy z lampami oświetlenia drogowego na dz. 320/29,
320/74 w obr. Machary, gm. Piecki.

.....
opis przedmiotu narady

Wnioskodawca:

Instalowanie Nadzór i Wykonawstwo
Instalacji Elektrycznych
Jerzy Szakiel
ul. Harcerska 5
11-300 Biskupiec

Lp.	Uczestnik nazwa firmy imię i nazwisko	Osoba reprezentująca uczestnika	Stanowisko uczestnika	Uzgodnienie	Podpis uczestnika
1	Starostwo Powiatowe w Mrągowie Wydział Architektoniczno – Budowlany				
2	Urząd Gminy Piecki				
3	Energa – Operator S.A Oddział w Olsztynie	przedstawienie	489/2018 bez uwagi		
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				
5	Orange Polska S.A. Hurt				
6					
7					

Wykaz zawiadomionych podmiotów, które nie wzięły udziału w naradzie koordynacyjnej :

Wydział AB w m.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Orange Polska S.A. Hurt

Urząd Gminy Piecki

Dodatkowe informacje, uwagi uczestników:

Ad. 5 Uzgodnienie elektroniczne z Namiarcom
w sprawie Orango Polska SA. Hurt.

[Signature]

STAROSTWO POWIATOWE

w Mrągowie

11-700 Mrągowo, ul. Krolewiecka 60 A

-15-

Za zgodność

z oryginałem

Z up. STAROSTY

Jolanta Kohnowska-Kończewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji, Kartografii
Katastru i Geoinformacji

14 GRU. 2018

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Jolanta Kohnowska-Kończewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji, Kartografii
Katastru i Geoinformacji

Opiniujemy projekt **GK.6630.206.2018** na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 63a, e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com)
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondzior
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Zielinski Jacek Elektronicznie podpisany
Janusz / Nr przez Zielinski Jacek
Ew. 8414723 Janusz / Nr Ew. 8414723
Data: 2018.12.14 10:43:29
+01'00'

