



POD BUDOWĘ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO
OBRĘB MACHARY DZ. NR 14-320/29; 14-320/74 GM. PIECKI

Uwagi :

- ochrona od porażeń "Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania"
- sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C
- w miejscu skrzyżowania z projektowanymi drogami i wjazdami, przed ich wykonaniem projektowany kabel oświetlenia drogowego ułożyć w rurze osłonowej typu "AROT" DVK 75, DVK 110 metodą przekopu
- w miejscu skrzyżowania z kablem telekomunikacyjnym i istniejącymi rurociągami sieci wodociągowej , rurociągiem sieci ciepłowniczej proj. kabel nN oświetlenia drogowego ułożyć w rurze osłonowej typu AROT DVK 75 metodą przekopu
- ochronę kabla telekomunikacyjnego stanowi rura osłona typu "AROT" typu A58PS

Projektowanie , Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych 11-300 Biskupiec ul. Harcerska 5 tel. 89 715-48-88 , 607-157-414				
Stadium :	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO			
Obiekt :	LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO			Nr rys. E – 1
Adres :	MACHARY DZ. NR 14-320/29; 14-320/74 GM. PIECKO			Skala 1 : 500
	Imię i nazwisko	specjalność	upr. bud.	data
Projektant	Jerzy Szakiel	elektroenergetyk	111/87/DL	11.2018
Kreślił				
Sprawdził				