

	<p>WYJAŚNIENIA treści SWZ: Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Piecki.</p>
--	---

RZK.271.1.2021

Piecki, 12 marca 2021 r.

Wykonawcy,

podmioty zainteresowane

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. **„Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Piecki”** nr ogłoszenia 2021/BZP 00012169/01.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Podstawa prawna udzielania wyjaśnień - art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz zmiany treści SWZ – art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.2019. poz.2019 ze zm.)

Wyjaśnienie nr 3

Pytanie nr 1

Zapisy w postępowaniu wskazują, że dobierając punktowane kryteria "Parametry jakościowe modułów" kierowali się Państwo treścią karty katalogowej konkretnego producenta.

O ile punktowane wartości:

- moc NOCT 240,9W

- temp. współ. mocy -0,37 %/K

odczytali Państwo z kolumny dla mocy 325W, to parametr sprawność min. 19,6% odczytali Państwo z kolumny dla mocy 330W.

Efekt jest taki, że obecnie nie można znaleźć na rynku paneli spełniających kryteria punktowe.


W związku z powyższym wnioskuję, aby w kryterium punktowym "Parametry jakościowe modułów", wartość oczekiwanej, minimalnej sprawności zmienić z wartości 19,6% na wartość 19,3% co umożliwi dobór urządzeń dostępnych na rynku.

ODPOWIEDŹ nr 1

Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

Pkt 17.2 SWZ z brzmienia:

17.2. Kryterium „Parametry jakościowe modułów”

 <p>Gmina PIECKI</p>	<p>WYJAŚNIENIA treści SWZ: Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Piecki.</p>
--	--

Liczba punktów w kryterium – parametry jakościowe modułów, przyznawana będzie w następujący sposób:

- Oferta wskazująca parametry modułów równe i powyżej wymaganych **P = 10 pkt**,
- Oferta wskazująca parametry modułów poniżej wymaganych **P = 0 pkt**.

Wymagane minimalne parametry modułów:

- Sprawność (efektywność) - $\geq 19,6 \%$
- Temperaturowy współczynnik mocy - $\geq -0,37 \%/K$ (np. -0,37; -0,36; -0,35 ...)
- Moc pojedynczego modułu wynosząca w warunkach NOCT – min. 240,9 W

Otrzymuje brzmienie:

17.3. Kryterium „Parametry jakościowe modułów”

Liczba punktów w kryterium – parametry jakościowe modułów, przyznawana będzie w następujący sposób:

- Oferta wskazująca parametry modułów równe i powyżej wymaganych **P = 10 pkt**,
- Oferta wskazująca parametry modułów poniżej wymaganych **P = 0 pkt**.

Wymagane minimalne parametry modułów:

- Sprawność (efektywność) - $\geq 19,3 \%$
- Temperaturowy współczynnik mocy - $\geq -0,37 \%/K$ (np. -0,37; -0,36; -0,35 ...)
- Moc pojedynczego modułu wynosząca w warunkach NOCT – min. 240,9 W

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych ?

ODPOWIEDŹ nr 2

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych, ale ich nie wymaga.

Zamawiający informuje, że zmienia treść odpowiedzi na wyjaśnienia treści SWZ, pytanie nr 19 wyjaśnień SWZ nr 1

Treść pytania:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje na dachach budynków. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej, która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

ODPOWIEDŹ po zmianie brzmienia :

Informuję, że na budynkach użyteczności publicznej, objętych przedmiotem zamówienia znajdują się następujące pokrycia dachowe:

Szkoła Podstawowa w Pieckach – blachodachówka,

	<p>WYJAŚNIENIA treści SWZ: Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Piecki.</p>
--	--

Szkoła Podstawowa w Nawiadach – dachówka ceramiczna,
Urząd Gminy Piecki – blachodachówka,
Gminny Ośrodek Kultury PEGAZ w Pieckach – papa,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach – papa.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu pozostaje bez zmian. Niniejsze wyjaśnienia i zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. www.bip.piecki.com.pl