

**ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ W RAMACH ZADANIA PN.:**

**„Rewitalizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu
w miejscowości Krutyń”**

RZK.7013.8.2021

Piecki, 15 październik 2021 r.

1.Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Piecki

ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
tel. 89/742 20 29, fax. 89/742 20 65,
e-mail: gmina@piecki.com.pl
NIP: 742 212 31 83 REGON: 510 742 758

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Piecki, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł (Zarządzenie Wójta Gminy Piecki z dn. 12.01.2021 r.). Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą 130 000,00 zł nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. 2021.1129 ze zm.. - art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Pytani i Odpowiedzi nr 1

Pytanie nr 1

- Witam proszę o informacje jaka ma być grubość drutu w panelach siatki ogrodzeniowej?

Odpowiedź:

- Minimalna grubość drutu jaką zamawiający wymaga w panelach siatki ogrodzeniowej to 4 mm

WÓJT
Agnieszka Kurczewska