



WYJAŚNIENIA treści SWZ:
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą.



GMINA PIECKI
woj. warmińsko-mazurskie

Wykonawcy,

podmioty zainteresowane

RZK.271.14.2021

Piecki, 22 grudnia 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na realizację zadania pn. „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą**” nr ogłoszenia o zamówieniu 2021/BZP 00288973/01, nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2021/BZP 00307855/01.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Podstawa prawna udzielenia wyjaśnień oraz zmiana treści SWZ, nieprowadząca do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.2021. poz. 1129 ze zm.).

Wyjaśnienie nr 1

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w ocenie Zamawiającego przewidziane do wykonania prace w zakresie remontu wiaduktu będą wystarczające. Zgodnie z załączonymi do SIWZ materiałami remont ma polegać na uzupełnieniu cegieł oraz kamieni w zewnętrznych ścianach i montaż balustrad U11A. W naszej ocenie wykonanie tylko tych zaplanowanych prac będzie jedynie chwilowym poprawieniem estetyki obiektu. W krótkim czasie nieuchronnie ulegnie on ponownej degradacji.

W naszej ocenie planowanymi pracami należy wykonać:

1. Izolację w celu usunięcia istniejących przecieków na całym łuku oraz skrzydłach i nadłęczach (osłonić łuk, wykonać naprawy np. zaprawami PCC, wykonać izolację i ponownie zasypać łuk).
2. Belki podporęczowe zakotwione w kamieniach niezbędne do prawidłowego zamocowania balustrady.
3. Gzymsy żelbetowe nad łukiem i skrzydłami gdyż inaczej woda opadowa i powierzchniowa będzie w dalszym ciągu wnikała w ciosy kamienne, wypłukiwała spoiwo, a w okresie zimowym rozsadzała konstrukcję

Prosimy o ponowną analizę zakresu prac przy remoncie wiaduktu oraz dostosowanie przedmiaru do zakresu prac (wynagrodzenie kosztorysowe) który w naszej ocenie jest niekompletny (zbyt uproszczony) nawet dla projektowanego zakresu robót - jedna pozycja „Analogia dla naprawy wiaduktu z cegły - 61 m²” dla zakresu prac polegających na wymianie/uzupełnieniu kamieni, cegieł i montażu balustrad.

ODPOWIEDŹ nr 1

W załączeniu zamawiający przekazują koncepcję robót dotyczących wiaduktu zlokalizowanego na trasie planowanej ścieżki rowerowej. Zakres prac określa załączona koncepcja oraz dodatkowy przedmiar robót związanych ze wskazanym obiektem. Roboty związane z nieczynnym wiaduktem należy wycenić na podstawie wskazanych powyżej dokumentów.



WYJAŚNIENIA treści SWZ:
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu pozostaje bez zmian, tj. do dnia 29.12.2021 r. do godz. 09:00, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 2021/BZP 00288973/01 oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00307855/01.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ oraz dodatkową dokumentację – **koncepcję robót dotyczących wiaduktu**, Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania w miniPortalu pod linkiem :

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7bf41c90-9e2f-4f45-9781-e68122bdad5e>

oraz na stronie internetowej Zamawiającego :

https://bip.piecki.com.pl/zamowienia_publiczne/250/360/Budowa_sciezki_pieszo_E2_80_93_r_owerowej_z_infrastruktura_towarzyszaca/

z up. WÓJTA

Hubert Sadownikow
Sekretarz Gminy