

1) Instalacje oświetleniową wykonać przewodami typu YDY 4 x 2,5mm2 na drabinkach kablowych typu CABLOFIL 100
2) Zasilanie do zestawów gniazd wtyczkowych SCAME wykonać przewodami typu YDY5x4mm2 na drabinkach kablowych typu CABLOFIL 100
3) W budynku stosować oprawy oświetleniowe typu OPK-258 montowane do konstrukcji dachu
4) Zasilanie urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z DTR na drabinkach kablowych typu CABLOFIL 100
5) W budynku pod rozdzielnicą R2 nalezy zainstalować główną szynę wyrównawczą
z która należy połączyć metalowe przyłacze wody, metalowe elementy ciągu technologicznego oraz szynę PE w rozdzielnicy R2
6) Rozdzielnicę R2 zasilić kablem typu YKY5x10mm2 dł. 90 z rozdzielnicy RG

Z A K Ł A D I N Ż Y N I E R I I W O D N O - Ś C I E K O W E J "PROJEKT"
64 - 800 Chodzież * ul. Korfantego 9 * tel./fax. (0 67) 28 22 604

Inwestor	URZĄD GMINY W PIECKACH, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki		
Inwestycja	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIECKACH		
Obiekt	STACJA ODWADNIANIA OSADU	DATA	PODPIS
Projektant	inż. Sylwester Kłos	03.12.2008 r.	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Przybylak tech. Sebastian Mańk	03.12.2008 r. 03.12.2008 r.	
Sprawdzający	mgr inż. Jarosła Pawlak	03.12.2008 r.	
Tytuł rys.	Instalacje elektryczne	SKALA 1 : 50	Nr rys. E-9