

P6
133.70



1–ścianka szczelna stalowa gł. 5.0 m
2–poziom wyboru gruntu do gł. 3.9 m
3–ustawienie kręgu bet.ø2000/1000
4–korek z betonu B30 gr. 0.40 m, m3–1.3
5–podsypka żwirowa gr. 0.20 m i wyrównawcza gr. 0.10 m
6–ustawienie pompowni z polimerobetonu ø1200, H=3.4 m
7–beton B30, m3–1.0

Pd18
133.30



1–poziom wyboru gruntu do gł. 2.0 m
2–ustawienie zbiornika PE ø1000 H=2.3 m
3–korek z betonu B30 gr. 0.50 m, m3–0.5
4–krąg betonowy ø1500, H=0.5 m
5–podsypka żwirowa gr. 0.10 m

Podobnie należy fundamentować pompownię Pd17.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Obiekt: Kanalizacja sanitarna m.Szklarnia – – m.Krzywy Róg – m.Rutkowo – – m.Głogno – m.Dłużec **etap: m. Dłużec**	Adres: m. Dłużec gmina Piecki
Rysunek: Posadowienie pompowni P6 i Pd18	
Nr rys: **10**	Projektował: mgr inż. Grzegorz Pokorski *upr. bud. nr 06/01/OL*
Skala: 1:25	
Data: 11.2009	Branża: sanit.