

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Mrągowie

HK.4022.2.39.2017



Mrągowo, 11.09.2017 r.

*BxR*  
*2017.09.13*  
*MB*

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkanijowej Sp. z o.o.  
11-710 Piecki, ul. Polna 3a

## Ocena jakości wody

Na podstawie § 2 pkt 4, § 17 pkt 1 oraz § 28 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) **po przeprowadzeniu wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ujęciu wody wodociągu Jakubowo, w próbie wody surowej pobranej do badania w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody dnia 16.06.2017r., na podstawie Sprawozdania z badań nr BCR/1/3151/2017/RT z dnia 26.06 2017r. oraz Sprawozdania z badań nr BCR/1/3151/2017/RD z dnia 17 sierpnia 2017r.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

### Uzasadnienie

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnicztwa w Katowicach opisanych jak wyżej, w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 3C i 3D cytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W związku z wartościami nieprzekraczającymi granic wykrywalności dla stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 określonych w części C załącznika nr 10 w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodnie z § 10 ust. 2 następane badanie wody należy wykonać za 5 lat (do marca 2022 roku).

Do wiadomości:

Wójt Gminy Piecki

Z-ca PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
*Ewa Kobaniec*  
mgr inż. Ewa Kobaniec