


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mrągowie

HK.4022.2.37.2017

Mrągowo, 11.09.2017 r.



BKR
2017.09.13
AB

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
11-710 Piecki, ul. Polna 3a

Ocena jakości wody

Na podstawie § 2 pkt 4, § 17 pkt 1 oraz § 28 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) **po przeprowadzeniu wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ujęciu wody wodociągu Żyzdrojowy Piecek, w próbie wody surowej pobranej do badania w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody dnia 16.06.2017r., na podstawie Sprawozdania z badań nr BCR/1/3149/2017/RT z dnia 26.06 2017r. oraz Sprawozdania z badań nr BCR/1/3149/2017/RD z dnia 17 sierpnia 2017r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach opisanych jak wyżej, w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 3C i 3D cytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W związku z wartościami nieprzekraczającymi granic wykrywalności dla stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 określonych w części C załącznika nr 10 w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodnie z § 10 ust. 2 następane badanie wody należy wykonać za 5 lat (do marca 2022 roku).

Do wiadomości:

Wójt Gminy Piecki

Z-ca PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
Ewa Kopaniec
mgr inż. Ewa Kopaniec