

Piecki, 24.05.2013r

Znak BKR.271.2.2013

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania **Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Zwycięstwa 35 w Pieckach na potrzeby społeczno-kulturalne** nr ogłoszenia BZP 185818-2013

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Podstawa prawna udzielania wyjaśnień - art. 38 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt. 7.5. SIWZ

Podstawa prawna wprowadzenia zmian - art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt. 7.9. SIWZ

Pytanie nr 1.

Prosimy o zamieszczenie czytelnego rysunku E-3 - schemat zasilania oraz określenie jakie wyłączniki różnicowoprądowe mają być zamontowane we wszystkich rozdzielniach gdyż nie ma takiego typu jak P412.

Odpowiedź nr 1

Na schemacie winno być oznaczenie P312 wyłączniki różnicowonadprądowe „legrand”. Zamawiający dołącza do niniejszego wyjaśnienia poprawiony rysunek E1- schemat zasilania (błędnie zaznaczony w projekcie stanowiącym załącznik do SIWZ jako E-3), oraz dodatkowo rysunki E-2 i E-3.

Pytanie nr 2.

Prosimy o określenie dokładnego typu opraw oświetleniowych ponieważ obie oprawy PILO 200G 2*18W z inwerterem 2h i PILO 200G 2*58W widniejące na projekcie nie SA produkowane.

Odpowiedź nr 2

Należy zastosować inne (równoważne) oprawy o tych samych parametrach technicznych np. OPK-TCW060 .



Wojt
Agnieszka Kurczewska