



#### Uwagi

1. Złącza piorerowe Z1 - Z4 zainstalować na wysokości 1,4 m nad terenem
2. Przewody odgromowe połączyć razem z uziomem fundamentowym
3. Zwody odprowadzające podłączyć z pokryciem dachu (blachodachówka)

Wypadkowa oporność uziemienia  
 $R_u \leq 10 \text{ Ohm}$

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE		
TREŚĆ:		OBIEKT:
Instalacje odgromowa		Ujęcie wodociągowe Żyzdrowy Piec
Nr rys. 7	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny	Skala: 1:100
Data: 01.2011		Brzoza: elektr.