




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mrągowie
Sekcja Higieny Komunalnej

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60B. tel, (89) 7412634 fax. (89) 7410960
e-mail: psse.mragowo@sanepid.gov.pl

HK.9022.2.35.2023

BKR
03.07.2023



Mrągowo, 03.07.2023r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkanijowej Sp. z o.o.
11-710 Piecki, ul. Polna 3A

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody z **wodociągu Krutyński Piecek**, próby pobrane do badania dni 21.04.2023r., 09.05.2023r., 23.05.2023r. i 13.06.2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie oraz Laboratorium PSSE w Kętrzynie:

- ze względu na zawartość manganu w próbach wody pobranej do badania w dniach 21.04.2023r., 09.05.2023r., 23.05.2023r. i 13.06.2023r., **nie odpowiada** wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 część C Tabela 2. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).


- pozostałe badane parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne odpowiadają wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A Tabela 1. i część C Tabela 1. oraz część B, część C Tabela 2., część D Tabela 2. do cytowanego wyżej rozporządzenia.

Na podstawie analizy powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Do wiadomości:

Wójt Gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY


Beata Deraczyńska
Specjalista Higieny
Specjalista Zdrowia Publicznego