


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mrągowie

HK.9020.3.32.2021



*22/23
15.09.2021*

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
11-710 Piecki, ul. Polna 3A**

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) **po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w ramach nadzoru PIS dnia 07.09.2021r. z wodociągu Nawiady** opisanej w protokole Nr HK.9020.3.32.2021 z dnia 07.09.2021r., kod próbek 74Mr, 75Mr i sprawozdaniach laboratoryjnych nr L/SBW/498/2021, L/SBW/499/2021 z badania próbki wody do spożycia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie
stwierdza przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 Część A Tabela 1, Część B, Część C Tabela 1 i Tabela 2, Część D Tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie analizy powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Do wiadomości:

Wójt Gminy Piecki

**Z-CA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO**

mgr inż. Małgorzata Olszewska