



GMINA PIECKI

woj. warmińsko-mazurskie

Piecki, 23.09.2010r

Znak BKR.341-6/10

Dotyczy: wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Piecki - Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Szklarnia – Krzywy Róg – Rutkowo – Głogno – Dłużec , nr ogłoszenia UZP 249367-2010

I. Wyjaśnienie treści SIWZ

Podstawa prawna udzielania wyjaśnień - art. 38 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 223 z 2007r poz. 1655 z późn. zm.) oraz pkt. 7.5. SIWZ

Wyjaśnienie nr 2

Pytanie nr 2.

W związku z udzieloną odpowiedzią dotyczącą włączenia nowobudowanych przepompowni ścieków i tłoczni do systemu monitoringu funkcjonującego w ZGK Piecki w przetargu pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Krutyń, Krutyński Piecek, Zielony Lasek, Zgon wraz z kolektorem przesyłowym do m. Piecki oraz budową zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Zgon” prosimy o odpowiedź: czy przepompownie sieciowe w zadaniu „Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Szklarnia - Krzywy Róg – Rutkowo – Głogno – Dłużec” również mają być włączone do systemu monitoringu w ZGK w Pieckach?

Odpowiedź nr 2

Monitoring z nowoprojektowanych przepompowni ścieków musi zostać włączony do istniejącego już systemu monitoringu ZGK Piecki.

WÓJT
inż. Marka Jarczewska