

RZK.271.2.18.2023

Piecki, 17 października 2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piecki”, numer ogłoszenia o zamówieniu 2023/BZP 00428370/01.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Podstawa prawna udzielenia wyjaśnień i zmiany treści SWZ, prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.2023. poz. 1605 ze zm.).

Wyjaśnienie nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dokonał podziału nieruchomości lub zmianę zagospodarowania nieruchomości? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie map z podziałem nieruchomości bądź innych dokumentów.

ODPOWIEDŹ nr 1

Zamawiający nie dokonał podziału jak również zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Wyjaśnienie nr 2

Pytanie nr 2

Czy w wycenie należy ująć podział nieruchomości?

ODPOWIEDŹ nr 2

Tak - związanych z wydzieleniem działek zajętych pod drogę.

Wyjaśnienie nr 3

Pytanie nr 3

Czy w wycenie należy ująć wznowienie granic?

ODPOWIEDŹ nr 3

Tak - jeżeli w ocenie Wykonawcy zajdzie taka konieczność.

Wyjaśnienie nr 4

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie parametrów barier przy przepuszczeniu pod koroną drogi.

ODPOWIEDŹ nr 4

Bariera wygradzeniowa U-12a H-1100 mm.

DANE TECHNICZNE:

Wysokość po zabetonowaniu: 1200 mm,

Rozstaw słupków: 2310 mm (wymiar osiowy),

Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe, wg PN-EN ISO 1461, (średnia grubość powłoki cynkowej 85 mikronów)

Wymiary ramy:

Wysokość przęsła: 1100 mm,

Długość ramy: 2200 mm,

Wypełnienie pionowe: pręt stalowy fi 10 mm,

Rozstaw prętów pionowych: 142 mm (wymiar osiowy),

Obwiednia ramy kątownik: 40x40x3 mm,

Wymiary słupka:

Słupek z ceownika: 60x30x3 mm,

Długość całkowita: 1850 mm,

Montaż do ramy przez trzy płaskowniki rozstawione co 400 mm, z czego pierwszy od góry ramy 150 mm,

MATERIAŁY: stal zwykła,

ZABEZPIECZENIE: cynkowanie ogniowe,

KOLORY: wg Zamawiającego,

MONTAŻ: zabetonowanie w podłożu

Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że dodaje aktualny zał. nr 11 do SWZ Plan sytuacyjny - Mapa zasadnicza.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2023/BZP 00447046/01 z dn. 17.10.2023 r.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu zostaje zmieniony na dzień 24.10.2023 r. do godz. 10:30.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści SWZ wraz z aktualnym zał. nr 11 do SWZ oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia pod poniższym linkiem: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24281f14-6340-11ee-a60c-9ec5599dddc1> oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.bip.piecki.com.pl zakładka *Zamówienia publiczne.*

WOJCI
Agnieszka Kurczewska