

P R A C O W N I A



P R O J E K T O W A

**MGR INŻ. RENATA KUCZYŃSKA- SZULCBACHER**  
16-400 SUWAŁKI UL. NONIEWICZA 85C  
tel. / fax. 5631614  
GSM 0-604 136-485

**INWESTOR**

**GMINA PIECKI**  
**UL. ZWYCIĘSTWA 34, 11-710 PIECKI**

**TEMAT OPRACOWANIA**

**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI I INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI  
W MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA WRAZ Z SIECIĄ PRZESYŁOWĄ Z MIEJSCOWOŚCI  
ZYZDROJOWA WOLA DO MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA, GMINA PIECKI**  
(KAT. XXVI/1)

**ADRES INWESTYCJI**

**JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 281004\_2 GMINA PIECKI**

**OBRĘB: 281004\_2.0024 ZYZDROJOWY PIECEK DZ. NR: 132/4**

**OBRĘB: 281004\_2.0017 NOWE KIELBONKI DZ. NR: 3077/3, 3077/5**

**OBRĘB: 281004\_2.0001 BABIĘTA DZ. NR: 241/1, 128/13, 128/12, 242, 243, 86, 240/1, 258/2, 249/6, 106, 244/2, 69, 323/2, 129, 238/3, 251/9, 237, 306/1, 305, 304/1, 318, 308/1, 138, 334/2, 53/6, 3122/14, 3122/16, 3080/1, 158/2, 142/2, 143/2, 145, 159/19, 122/7, 151/3, 333/2, 155/4, 153/8, 53/4, 54, 84, 324/2, 51/5, 73/2, 73/3, 326, 288/2, 302/5, 302/6, 302/4, 79/2, 100, 101/3, 260/3, 255/3, 79/3, 102/2, 81, 82, 83, 330, 329, 104, 105, 108, 109, 110, 153/9, 111, 112/1, 112/2, 157/2, 113/2, 116/3, 116/2, 116/1, 332, 311/30, 121/1, 261/2, 159/10, 159/21, 159/15, 159/7, 159/17, 160/2, 161/2, 308/2, 149/2, 149/3, 150, 159/9, 288/3, 331/2, 307/2, 306/2**

Branża	Autor	Sprawdzający	Data
SANITARNA	mgr inż. Renata Kuczyńska-Szulcbacher nr upr. BL/87/02  mgr inż. Anna Milewska	mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW- 1/96	IX. 2016r.

**WRZESIEŃ 2016r**

P R A C O W N I A



P R O J E K T O W A

**MGR INŻ. RENATA KUCZYŃSKA -SZULCBACHER**  
16-400 SUWAŁKI UL. NONIEWICZA 85C  
tel. / fax. 5631614  
GSM 0-604 136-485



### OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami  
oświadczam, że

#### PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

**SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI I INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI  
W MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA WRAZ Z SIECIĄ PRZESYŁOWĄ Z MIEJSCOWOŚCI  
ZYZDROJOWA WOLA DO MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA, GMINA PIECKI  
(KAT. XXVI)**

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branża	Autor	Sprawdzający	Data
SANITARNA	mgr inż. Renata Kuczyńska-Szulcbacher nr upr. BI/87/02 	mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW-1/96 	IX. 2016r.

WRZESIEŃ 2016r



## SPIS ZAWARTOŚCI

### **ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE**

1. Decyzja nr 11/2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 30.08.2016r. + zał. graf. szt. 4
2. Decyzja nr 382/2016 Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków pismo znak IZNR.5142.794.2016.pm z dnia 27.10.2016r.
3. Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z dnia 18.03.2016r.
4. Uzgodnienie z ZUKiM Sp. z o.o. -zał. graf. szt. 4 z dn. 05.10.2016r.
5. Decyzja GDDKiA pismo znak: O.OL.Z-3.4341.118.2016.s z dnia 08.07.2016r.
6. Uzgodnienie z GDDKiA pismo znak: O.OL.Z-3.4341.118.2016.1.s z dnia 11.10.2016r.
7. Decyzja PZD z dnia 28.04.2016r. +zał. graf. szt. 4
8. Uzgodnienie Urzędu Gminy Piecki pismo znak BKR.7011.4.2015 z dnia 27.09.2016r.
9. Uzgodnienie z ENERGA OPERATOR z dn. 10.10.2016r. nr 375/2016
10. Uzgodnienie nr 62965/TODDROU/P/2016 z Orange Polska S.A. z dnia 21.09.2016r. + 1 załącznik graficzny
11. Decyzja znak ROŚ. 6341.1.62.2016 z dnia 20.10.2016r. - pozwolenie wodnoprawne
12. Uzgodnienie z ZMiUW w Olsztynie Rejonowy Oddział w Mragowie pismo znak MUW.DM.0703.22.2016 z dnia 28.09.2016r.
13. Pismo RZGW w Warszawie Zarząd Zlewni w Giżycku znak NZG/0212/DS./109/16 z dnia 29.04.2016r.
14. Pismo z Starostwa Powiatowego w Mragowie znak: GK.6821.43.2016 z dnia 21.04.2016r.
15. Pismo PTTK Zarząd Majątkiem pismo znak ZM/1151/16 z dnia 07.06.2016r.
16. Pismo Spółdzielni Handlowej znak 198/2016r. z dnia 28.04.2016r.
17. Pismo Nadleśnictwa Strzałowo znak NS.2217.8.2016 z dnia 27.04.2016r.
18. Protokół nr GK.6630.107.2016 z narady koordynacyjnej z dn. 06.10.2016r. +zał. graf. szt. 4
19. Wykaz działek ewidencyjnych
20. Wykaz podmiotów ewidencyjnych
21. Czyste mapy do celów projektowych-sztuk 4
22. Kopie wypisów z izb i uprawnień projektantów- 2kpl.

### **INFORMACJA BIOZ**

#### **CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Opis techniczny
2. Wykaz właścicieli działek
3. Wykaz przyłączy wodociągowych

#### **OBLICZENIA HYDRAULICZNE**

1. Schemat sieci wodociągowej.

b/s rys. nr T

#### **TRASY SIECI WODOCIĄGOWEJ**

2. Projekt zagospodarowania terenu. Trasa sieci wodociągowej.
3. Projekt zagospodarowania terenu. Trasa sieci wodociągowej.
4. Projekt zagospodarowania terenu. Trasa sieci wodociągowej.
5. Projekt zagospodarowania terenu. Trasa sieci wodociągowej.

skala 1:1000 rys. nr 1/T  
skala 1:1000 rys. nr 2/T  
skala 1:1000 rys. nr 3/T  
skala 1:1000 rys. nr 4/T

#### **PROFILE**

1. Sieć wodociągowa. Przejście pod drogą. Kolizja nr I. Profil podłużny.
2. Sieć wodociągowa. Przejście pod drogą. Kolizja nr II. Profil podłużny.
3. Sieć wodociągowa. Przejście pod drogą. Kolizja nr III. Profil podłużny.
4. Sieć wodociągowa. Przejście pod drogą. Kolizja nr IV. Profil podłużny.
5. Sieć wodociągowa. Przejście pod drogą. Kolizja nr V. Profil podłużny.
6. Sieć wodociągowa. Przejście pod drogą. Kolizja nr VI. Profil podłużny.
7. Sieć wodociągowa. Przejście pod rzeką. Profil podłużny.

skala 1:100/100 rys. nr 1/S  
skala 1:100/100 rys. nr 2/S  
skala 1:100/250 rys. nr 3/S  
skala 1:100/100 rys. nr 4/S  
skala 1:100/100 rys. nr 5/S  
skala 1:100/100 rys. nr 6/S  
skala 1:100/100 rys. nr 7/S

#### **RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE**

1. Bloki oporowe przy trójkątach i końcach sieci.
2. Bloki oporowe przy załamaniach trasy.
3. Bloki oporowe przy załamaniach trasy.
4. Szczegół nawiertki.
5. Szczegół odejścia od hydrantu.
6. Przejście pod przeszkodą.
7. Przyłącza wodociągowe. Profil podłużny.
8. Przyłącza wodociągowe. Profil podłużny.
9. Przyłącza wodociągowe. Profil podłużny.
10. Szczegół studzienki wodomierzowej Ø1000.
11. Tablice orientacyjne dla oznakow. uzbr. podziemnej sieci wodoc.

skala 1:20 rys. nr 1/Z  
skala 1:20 rys. nr 2/Z  
b/s rys. nr 3/Z  
skala 1:20 rys. nr 4/Z  
skala 1:100 rys. nr 5/Z  
b/s rys. nr 6/Z  
skala 1:100/100 rys. nr 7/Z  
skala 1:100/100 rys. nr 8/Z  
skala 1:100/100 rys. nr 9/Z  
b/s rys. nr 10/Z  
b/s rys. nr 11/Z

#### **DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA**

**ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE**

WÓJT GMINY PIECKI  
11-710 Piecki  
ul. Zwycięstwa 34  
woj. warmińsko-mazurskie  
ZNAK: BKR.6733.8.2016

Decyzja nie ulega na skutek nie  
wniesienia odwołania w prze-  
widzianym terminie stała się  
ostateczną i podlega wykonaniu  
data 08.10.2016 podpis .....

PODINSPEKTOR

Piecki, ..... sierpnia 2016 r.

Janusz Borkowski

**DECYZJA NR 11/2016**  
**o lokalizacji inwestycji celu publicznego**

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art.54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2016 r., poz. 778) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Piecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki w imieniu i na rzecz której działa Pani Renata Kuczyńska-Szulebacher reprezentująca Pracownię Projektową Projektor, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki z dnia 16.05.2016 r. (data wpływu 19.05.2016 r.)

**U S T A L A M**

na rzecz Gminy Piecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta, tj. budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Zyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta na działce o nr ew. 132/4 w obrębie Zyzdrojowy Piecek, działce o nr ew. 3077/3, 3077/5 w obrębie Nowe Kielbonki, działce o nr ew. 241/1, 128/13, 128/12, 242, 243, 86, 240/1, 258/2, 249/6, 106, 244/2, 69, 323/2, 129, 238/3, 251/9, 237, 306/1, 305, 304/1, 318, 308/1, 138, 334/2, 53/6, 3122/14, 3122/16, 3080/1, 158/2, 142/2, 143/2, 145, 159/19, 122/7, 151/3, 333/2, 155/4, 153/8, 53/4, 54, 84, 324/2, 51/5, 73/2, 73/3, 326, 288/2, 302/5, 302/6, 302/4, 79/2, 327, 100, 101/3, 260/3, 255/3, 79/3, 102/2, 81, 82, 83, 330, 329, 104, 105, 108, 109, 110, 153/9, 111, 112/1, 112/2, 157/2, 113/2, 116/3, 116/2, 116/1, 332, 311/30, 121/1, 261/2, 159/10, 159/21, 159/15, 159/7, 159/17, 160/2, 161/2, 308/2, 149/2, 149/3, 150, 159/9, 288/3, 331/2, 307/2, 306/2 w obrębie Babięta, gmina Piecki

1. Rodzaj inwestycji: budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta, tj. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Zyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta na działce o nr ew. 132/4 w obrębie Zyzdrojowy Piecek, działce o nr ew. 3077/3, 3077/5 w obrębie Nowe Kielbonki, działce o nr ew. 241/1, 128/13, 128/12, 242, 243, 86, 240/1, 258/2, 249/6, 106, 244/2, 69, 323/2, 129, 238/3, 251/9, 237, 306/1, 305, 304/1, 318, 308/1, 138, 334/2, 53/6, 3122/14, 3122/16, 3080/1, 158/2, 142/2, 143/2, 145, 159/19, 122/7, 151/3, 333/2, 155/4, 153/8, 53/4, 54, 84, 324/2, 51/5, 73/2, 73/3, 326, 288/2, 302/5, 302/6, 302/4, 79/2, 327, 100, 101/3, 260/3, 255/3, 79/3, 102/2, 81, 82, 83, 330, 329, 104, 105, 108, 109, 110, 153/9, 111, 112/1, 112/2, 157/2, 113/2, 116/3, 116/2, 116/1, 332, 311/30, 121/1, 261/2, 159/10, 159/21, 159/15, 159/7, 159/17, 160/2, 161/2, 308/2, 149/2, 149/3, 150, 159/9, 288/3, 331/2, 307/2, 306/2 w obrębie Babięta, gmina Piecki – linie rozgraniczające teren inwestycji określa załącznik od nr 1 do nr 4 do niniejszej decyzji.
2. Warunki i szczegółowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego
  - a) Dopuszcza się budowę zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta, tj. budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Zyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta.
  - b) Dopuszcza się montaż innych urządzeń niezbędnych do wykonania planowanej inwestycji.
  - c) Projektowana inwestycja nie może kolidować z innymi sieciami. Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi przez dysponentów sieci.
  - d) Teren po zakończeniu budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.
  - e) Projektowaną inwestycję należy wykonać zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- f) Prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych wykonywane w obrębie korzeni lub pnia drzewa, a także w obrębie korzeni lub pędów krzewu należy przeprowadzić w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom. W przypadku konieczności realizacji inwestycji w obrębie brył korzeniowych zaleca się stosowanie metod bezwykopowych.

### **3. Warunki wynikające z przepisów szczególnych**

- a) Dokumentację budowlaną należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.);
- b) Obiekty budowlane, budowle i związane z nimi urządzenia zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
- c) Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
- d) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu – zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460).
- e) Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić istniejące na jej obszarze sieci infrastruktury technicznej, w porozumieniu z właścicielami tych sieci.
- f) Projekt budowlany powinien być sporządzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w zakresie przewidzianym w Prawie budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

### **4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji**

- 5.1. Przyłączanie do sieci wodociągowej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.
- 5.2. Należy stosować przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460).

### **5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich**

- a) Inwestycję sytuować i roboty prowadzić przy uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
- b) Inwestycja nie powinna być uciążliwa dla otoczenia, nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice własnej działki oraz ograniczać inwestowania na sąsiednich działkach, a także negatywnie wpływać na środowisko.
- c) Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich.

### **6. Warunki wynikające z ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego**

#### **6.1. Warunki wynikające z ochrony środowiska.**

- a) Teren planowanej inwestycji jest położony na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008) w stosunku do którego obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.), na obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Ostoja Piska (kod obszaru: PLH280048), przyjętym przez Komisję Europejską na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2015/2369 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG dziewiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu notyfikacyjnego C(2015) 8191), w zespole przyrodniczo – krajobrazowym „Zydrój”, w którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zydrój” (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 122, poz. 1698) oraz w zespole przyrodniczo – krajobrazowym „Rzeka Babant i Jezioro Białe”, w którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 26



Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr122, poz. 1700).

- b) Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) organ dokonał analizy zakresu potencjalnego wpływu przedsięwzięcia oraz potencjalnych skutków dla obszaru Natura 2000. W tym celu Pani Renata Kuczyńska-Szulcbacher reprezentująca Gminę Piecki zwróciła się pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z prośbą o stwierdzenie obowiązku, lub jego braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Do wniosku załączono pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Piecki, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej oraz wykaz gruntów planowanych pod inwestycję.

Po rozpatrzeniu sprawy, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 cyt. ustawy „...o ocenach oddziaływania na środowisko”, charakter, lokalizację oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem znak: WOPN-OON.43.08.041.2016.AKR.JS z dnia 17.06.2016r. (data wpływu: 21.06.2016 r.) postanowił:

- wyrazić opinię, iż przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na budowie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Babięta, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki ptaków, dla ochrony których wyznaczony został obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008 oraz nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których został ustanowiony obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Piska PLH280048, ponadto nie naruszy spójności sieci Natura 2000,
  - odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na ww. obszary Natura 2000.
- c) Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71).
- d) Należy stosować przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
- e) Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

#### 6.2. Warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego

- a) W granicach działki występują obiekty budowlane podlegające prawnej ochronie konserwatorskiej wg art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z późn.zm.):
- zespół dawnego młyna i tartaku wodnego w granicach ówczesnej działki o nr ew. 161 (na działce o nr ew. 161/2) wpisany do rejestru zabytków decyzją WKZ z dnia 16.12.1997r.;
  - chałupa nr 38 w granicach ówczesnej działki o nr ew. 288/1 (na działce o nr ew. 288/2, 288/3) wpisana do rejestru zabytków z decyzją WKZ z dnia 09.05.1989r.
- b) W granicach działki występują obiekty budowlane ujęte w ewidencji zabytków, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn.zm.):
- budynek nr 5 w granicach działki o nr ew. 332;
  - budynek nr 10 w granicach działki o nr ew. 155/4;
  - budynek nr 11 w granicach działki o nr ew. 111;
  - budynek nr 13 w granicach działki o nr ew. 109;
  - budynek nr 15 w granicach działki o nr ew. 108;
  - budynek nr 18 w granicach działki o nr ew. 86;
  - budynek nr 22 w granicach działki o nr ew. 334/2;
  - budynek nr 25 w granicach działki o nr ew. 129;



- budynek nr 33 w granicach działki o nr ew. 79/3;
  - budynek nr 35 w granicach działki o nr ew. 327;
  - chałupa nr 38 w granicach ówczesnej działki o nr ew. 288/1 (na działce o nr ew. 288/2, 288/3);
  - budynek nr 17a w granicach działki o nr ew. 151/3 (ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków).
- c) Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z późn.zm.) podejmowanie jakichkolwiek działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
- d) Wszelkie działania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny być prowadzone z poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem oraz z użyciem materiałów budowlanych historycznie uzasadnionych.
- e) Obowiązuje nakaz zachowania w maksymalnym stopniu struktury budowli i detalu architektonicznego.
- f) Obowiązuje nakaz maksymalnej ochrony pierwotnej substancji tj. bryła, pokrycie dachu, artykulacja elewacji, stolarka otworowa.
- g) Obowiązuje zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych, mogących doprowadzić do utraty wartości zabytkowej.
- h) Zgodnie z art. 5 pkt 3, 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446.) opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza i polega, w szczególności na zapewnieniu warunków zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, a także korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.
- i) Zgodnie z ww. ustawą kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Piecki.

## **7. Niezbędne dokumenty i uzgodnienia**

- 7.1. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy i zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – należy stosować przepisy ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
- 7.2. W zależności od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.).

## **UZASADNIENIE**

Dnia 19.05.2016r. wpłynął wniosek Gminy Piecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki w imieniu i na rzecz której działa Pani Renata Kuczyńska-Szulcbacher reprezentująca Pracownię Projektową Projektor o ustalenie warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta, tj. budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Zyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta na działce o nr ew. 132/4 w obrębie Zyzdrojowy Piecek, działce o nr ew. 3077/3, 3077/5 w obrębie Nowe Kielbonki, działce o nr ew. 241/1, 128/13, 128/12, 242, 243, 86,240/1, 258/2, 249/6, 106, 244/2, 69, 323/2, 129, 238/3, 251/9, 237, 306/1, 305, 304/1, 318, 308/1, 138, 334/2, 53/6, 3122/14, 3122/16, 3080/1, 158/2, 142/2, 143/2, 145, 159/19, 122/7, 151/3, 333/2, 155/4, 153/8, 53/4, 54, 84, 324/2, 51/5, 73/2, 73/3, 326, 288/2, 302/5, 302/6, 302/4, 79/2, 327, 100, 101/3, 260/3, 255/3, 79/3, 102/2, 81, 82, 83, 330, 329, 104, 105, 108, 109, 110, 153/9, 111, 112/1, 112/2, 157/2, 113/2, 116/3, 116/2, 116/1, 332, 311/30, 121/1, 261/2, 159/10, 159/21, 159/15, 159/7, 159/17, 160/2, 161/2, 308/2, 149/2, 149/3, 150, 159/9, 288/3, 331/2, 307/2, 306/2 w obrębie Babięta, gmina Piecki.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2015 r., nr 0 poz. 782), przedmiotowe zamierzenie budowlane należy do inwestycji celu publicznego. Z uwagi na fakt, iż wnioskowany teren tj. działka o nr ew. 132/4 w obrębie Zyzdrojowy Piecek, działka o nr ew. 3077/3, 3077/5 w obrębie Nowe Kielbonki, działka o nr ew. 241/1, 128/13,

128/12, 242, 243, 86,240/1, 258/2, 249/6, 106, 244/2, 69, 323/2, 129, 238/3, 251/9, 237, 306/1, 305, 304/1, 318, 308/1, 138, 334/2, 53/6, 3122/14, 3122/16, 3080/1, 158/2, 142/2, 143/2, 145, 159/19, 122/7, 151/3, 333/2, 155/4, 153/8, 53/4, 54, 84, 324/2, 51/5, 73/2, 73/3, 326, 288/2, 302/5, 302/6, 302/4, 79/2, 327, 100, 101/3, 260/3, 255/3, 79/3, 102/2, 81, 82, 83, 330, 329, 104, 105, 108, 109, 110, 153/9, 111, 112/1, 112/2, 157/2, 113/2, 116/3, 116/2, 116/1, 332, 311/30, 121/1, 261/2, 159/10, 159/21, 159/15, 159/7, 159/17, 160/2, 161/2, 308/2, 149/2, 149/3, 150, 159/9, 288/3, 331/2, 307/2, 306/2 w obrębie Babięta, gmina Piecki nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało ustalić lokalizację inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne postępowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych stwierdzono, że istnieje możliwość budowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta, tj. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Żyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta na działce o nr ew. 132/4 w obrębie Żyzdrojowy Piecek, działce o nr ew. 3077/3, 3077/5 w obrębie Nowe Kiełbonki, działce o nr ew. 241/1, 128/13, 128/12, 242, 243, 86,240/1, 258/2, 249/6, 106, 244/2, 69, 323/2, 129, 238/3, 251/9, 237, 306/1, 305, 304/1, 318, 308/1, 138, 334/2, 53/6, 3122/14, 3122/16, 3080/1, 158/2, 142/2, 143/2, 145, 159/19, 122/7, 151/3, 333/2, 155/4, 153/8, 53/4, 54, 84, 324/2, 51/5, 73/2, 73/3, 326, 288/2, 302/5, 302/6, 302/4, 79/2, 327, 100, 101/3, 260/3, 255/3, 79/3, 102/2, 81, 82, 83, 330, 329, 104, 105, 108, 109, 110, 153/9, 111, 112/1, 112/2, 157/2, 113/2, 116/3, 116/2, 116/1, 332, 311/30, 121/1, 261/2, 159/10, 159/21, 159/15, 159/7, 159/17, 160/2, 161/2, 308/2, 149/2, 149/3, 150, 159/9, 288/3, 331/2, 307/2, 306/2 w obrębie Babięta, gmina Piecki, zatem zgodnie z treścią art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącym: „*Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi*” należało orzec jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 64, ust. 1 i art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano niezbędnych uzgodnień.

## POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt. 4 Kpa, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Piecki jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja niniejsza została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki wydane w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia, przy uwzględnieniu art. 53. pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za pośrednictwem Wójta Gminy Piecki.

### **Załączniki**

1. Załącznik nr 1 (graficzny) - mapa w skali 1:2000.
2. Załącznik nr 2 (graficzny) - mapa w skali 1:2000.
3. Załącznik nr 3 (graficzny) - mapa w skali 1:2000.
4. Załącznik nr 4 (graficzny) - mapa w skali 1:2000.

### **Otrzymują:**

1. Strony postępowania wg rozdzielnika;
2. a/a UG w Pieckach.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporządzony został przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013r. poz. 932 i 1650).



Projekt decyzji sporządził:

inż. urb. Wojciech Kwiatkowski


Kwalifikacje do wykonywania zawodu przyznane przez Północną Okręgową Izbę Urbanistów

Nr wpisu: G-272/2010


zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie  
art. 7 pkt 4) ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  
o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

Z up. WOJTA  
mgr Bożena Wołkiewicz  
SEKRETARZ GMINY


**Linie rozgraniczające teren inwestycji**



**WÓJT GMINY PIECKI**  
11-710 Piecki  
ul. Zwycięstwa 34  
woj. warmińsko-mazurskie



Z up. WÓJTA  
mgr Bożena Wolkowa  
SEKRETARZ GMINY



**EROPLAN**  
PRACOWNIA URBANISTYCZNA WOJCIECH KWIATKOWSKI  
UL. W. TRYLIŃSKIEGO 2/115, 10-683 OLSZTYN, TEL. 502 258 236

**ZALACZNIK NR 1 DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI I KWOTY CIEPŁA WYKORZYSTANEGO W PUBLICZNEJ DLA DZIAŁALNOŚCI NR EW. 1524 W ODRĘBIE ZYDROGOSYJCEMU**  
**DZIAŁALNOŚCI O NR EW. 30773, 30775 W ODRĘBIE NIEKOBLEN, DZIAŁO O NR EW. 2411, 12613, 12612, 242, 243, 80, 2401, 2582, 2488, 10, 2402, 69, 3232, 12, 2380, 2519, 23, 12614, 12615, 12616, 12617, 12618, 12619, 12620, 12621, 12622, 12623, 12624, 12625, 12626, 154, 15919, 12710, 15332, 15532, 15514, 15338, 5314, 64, 3242, 515, 732, 733, 326, 2842, 3025, 3026, 3024, 702, 737, 301, 1501, 2605, 2553, 7803, 10272, 81, 62, 63, 330, 329, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824,**

SKALA 1:2000 (przełożono z 1:1000)	Projektował:	inż. urb. Wojciech Kwiatkowski mgr inż. Jarosław Mogiełnicki
---------------------------------------	--------------	---



**LEGENDA:**

Linie rozgraniczające teren inwestycji

**WÓJT GMINY PIECKI**  
11-710 Piecki  
ul. Zwycięstwa 34  
woj. warmińsko-mazurskie



Zup. Vojta  
mgr Božena Vojtovicz  
SEKRETARZ GMINY



Zaslog aktualności: o – punkt anowey gaoóczyjnej prawo chroniony

wskł. 1:1000

W KRAJU 1: 1000		2000 -
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich:		Krańcówka 60
Układ wysokościowy:		
gmina: 281004_2 Gmina Pleski		Skala mapy:
obwód: 281004_2 0024		7.205.23.01.1
miejscowość: Bałutka; Zyrardowice Pleski		7.205.23.01.2
		7.205.23.01.3
trasa: Iwka Bałutka - Zyrardowice Wola		7.205.23.01.4
K.P.G.: CG.6542.1.1242015		7.205.23.06.2

Wykonawca:  
BIURO USŁUG  
GEODEZYJNYCH - MROZIK  
11-500 Głuchów, Wilkaj, ul. Chłopska 82  
tel. 0-622 13 958  
tel. 843-123-44-44, E-MAIL: JYUJ333YUJ  
Białogowa, data 21.02.2016

GEORGETIA-UPBANKIOWY  
Kancelaria Miasta  
ul. IV 181 52/05  
ARTYSTA NR 1

STAROSTA MRĄGOWSKI

Nie wykazano się tam kradzieżami i kradzieżami, podlegającym obywateli i nie wykazano go kradzieżom (podległym).

Wszystkie sprawy obywateli podlegają wykazaniu przez Jednostkę wykazującą go (jednostkę).

Kontrola wykazująca go wykazuje wykazanie go (jednostkę).

Wszystkie sprawy obywateli wykazują wykazanie go (jednostkę).




**EKOPLAN**  
PRACOWNIA URBANISTYCZNA WOJ.  
UL. W. TRYLIŃSKIEGO 2115, 10-683 OL.

**LEGENDA:**


### Linie rozgraniczające teren inwestycji

SKALA 1:2000 Dzielnikowna z 1:1000	Projekciawit:	Inż. urb. Wojciech Kwiatkowski mgr inż. Jarosław Mogiełnicki
---------------------------------------	---------------	---

**WÓJT GMINY PIECKI**  
11-710 Piecki  
ul. Zwycięstwa 34  
woj. warmińsko-mazurskie



Z up. WÓJTA  
mgr Bożena Wólkowicz  
SEKRETARZ GMINY



— 1970 — 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2

Zasieg aktywności

*Mapa sytuacyjno-wysokościowa  
do celów projektowych*

skala 1:1000

proszokopnych plakach: 2000

Układ wysokościowy: Promień 60

0024 7.20.23.01.1

**Zydziojowy**  
7.70523.01.2

7.70523.01.3  
7.70523.01.4

7.203.23.06.2  
7.203.23.06.2

GEODETA UPRZĄDNIOMY

~~Handwritten signature~~

1815260

1001244

9102

ARKUSZ NIE

---



DECYZJA nr 382/2016

IZNR.5142.794.2016.pm

Olsztyn, dn. 27.10.2016 r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku z art. 104 i art. 105, w oparciu o art. 7, art. 76, art. 76a i art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w oparciu o § 18 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789)

**po rozpatrzeniu wniosku:** Pracowni Projektowej PROJEKTOR, Renata Kuczyńska-Szulbacher, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki, z up. Wójta Gminy Piecki, ul. Wolności 24, 11-710 Piecki,

**o wydanie:** pozwolenia, dotyczącego budowy sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Żyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta, gmina Piecki, dz. nr 161/2, 288/2, 288/3, 332, 155/4, 111, 109, 108, 86, 334/2, 129, 79/3, 151/3,

**oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego:**

1. Projekt budowlano-wykonawczy; Sieć wodociągowa z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Żyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta, gmina Piecki; Pracownia Projektowa PROJEKTOR; mgr inż. Renata Kuczyńska-Szulbacher, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki; Inwestor: Gmina Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki; Branża: sanitarna mgr inż. Renata Kuczyńska-Szulbacher, mgr inż. Anna Milewska, sprawdzający: Andrzej Urbanowicz; wrzesień 2016 r.,

## WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

### I. udziela pozwolenia

na budowę sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Żyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta, gmina Piecki, w obrębie działek ewidencyjnych nr 161/2, 288/2, 288/3

**Sposób prowadzenia w/w działań:** jak we wniosku.

**Termin ważności pozwolenia:** 01.03.2020 r.

### Warunki pozwolenia:

Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązuje Wnioskodawcę do:

1. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
2. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań;
3. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu działań;
4. podjęcia innych działań, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;

## WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

### orzeka

**II. umorzyć postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na** budowę sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Żyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta, gmina Piecki w obrębie działek ewidencyjnych nr 332, 155/4, 111, 109, 108, 86, 334/2, 129, 79/3, 151/3, jako bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, iż nie są one położone na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego

### UZASADNIENIE

Obszar (dz. nr 161/2, 288/1, 288/3) objęte są ochroną prawną w oparciu o art. 7 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie decyzji WKZ z dnia 16.12.1997 r. wpisującej zespół dawnego młyna i tartaku wodnego w granicach działki nr 161 oraz na podstawie decyzji z dnia 09.05.1989 r. wpisującej chałupę nr 38 wraz z działką 288/1 do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Renata Kuczyńska-Szulbacher



Zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podejmowanie jakichkolwiek działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wobec powyższego należało orzec jak w sentencji I.

Działki ewidencyjne nr 332, 155/4, 111, 109, 108, 86, 334/2, 129, 79/3, 151/3, w obrębie których planuje się również prowadzenie w/w działań, nie są objęte prawną ochroną konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt. 1 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wobec tego W-M WKZ nie ma delegacji prawnej do wydania pozwolenia na inwestycje w ich obrębie na podstawie art. 36 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W związku z tym należy uznać, iż postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Na podstawie art. 105 Kpa, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, wobec czego orzeczono jak w sentencji II.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom, na podstawie art. 127 Kpa odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które należy złożyć za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129 Kpa.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Działania wykonywane na podstawie przedmiotowego pozwolenia mogą zostać wstrzymane wraz ze stwierdzeniem wykonywania ich w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu.

Zgodnie z art. 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Zgodnie z art. 233 § 1 Kk: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

**Niewypełnienie przez wnioskodawcę, któregokolwiek z w/w warunków niniejszej decyzji, skutkować będzie wszczęciem postępowania w trybie art. 117 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.**

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Andrzej Koliczyński

### Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa PROJEKTOR, Renata Kuczyńska-Szulcacher, ul. Noniewiczza 85C, 16-400 Suwałki,
2. Wójt Gminy Piecki, ul. Wolności 24, 11-710 Piecki,
3. a/a

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Renata Kuczyńska-Szulcacher

Piecki. 18.03.2016r.

Inwestor: Gmina Piecki

ul. Zwycięstwa 34

11-710 Piecki

Budowa: Sieć wodociągowa wraz z

przyłączami.

Zydzrojowa Wola – Babięta

11- 710 Piecki

### WARUNKI TECHNICZNE

Przyłączenia do wiejskich urządzeń zaopatrzenia w wodę.

**Wydaje następujące warunki przyłączenia głównej sieci i nieruchomości do wiejskiej sieci wodociągowej.**

1. Przyłączyć sieć wodociągowej Pe Ø 160 dla zabudowy mieszkaniowej w Babiętach zaprojektować w miejscowości **Zydzrojowa Wola** na wysokości działki **nr.122/9** z końcowej sieci Pe Ø 110 przed hydrantem stosując zasuwę odcinającą i trójnik redukcyjnym. Na sieci zaprojektować hydranty przeciwpożarowe z zasuwami odcinającymi zgodnie z wymogami.

Ciśnienie robocze w sieci wodociągowej wynosi 0,42 Mpa.

Włączenie przyłączy do sieci rozdzielczej dokonać za pośrednictwem opaski zaciskowej z zasuwą odcinającą dla średnic przewodu mniejszego od 50 mm lub za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą dla średnic przyłączenia 50mm i powyżej. Przy doborze średnicy przyłączenia stosować zasadę unifikacji, t.j PE 40 x 63, PE 90 x 82. Jako materiał na przyłączyć stosować rury PE na ciśnienie 1,0 Mpa. Do rur PE stosować złączki zaciskowe. W odległości 1,5 metra od krawędzi zewnętrznej budynku od poziomu posadzki lub ściany przyłączenia prowadzić od krawędzi w rurze osłonowej z PE. Przyłączenie wodociągowe bezpośrednio po jego wejściu do budynku (maksymalne w odległości 1 metra od zewnętrznej ściany budynku) zakończyć węzłem pomiarowym z zaworami przed i za wodomierzem zamontowanym zgodnie z wymaganiami producenta. Za drugim zaworem punktu pomiarowego przewidzieć urządzenie zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz zaprojektować punkt spustu wody z instalacji wewnętrznej budynku. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci zaprojektować studnie wodomierzowe wraz z osprzętem i zaworem umożliwiającym spust wody do gruntu.

Posadowienie sieci na głębokości nie mniejszej niż 1,7 metra pod poziomem terenu. W miarę możliwości sieć projektować w pasach zieleni na skraju ciągów komunikacyjnych.

Punkty pomiarowe projektować z wodomierzami dobranymi do faktycznego zapotrzebowania nieruchomości na dostawę wody.

W przypadku projektowania wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych obowiązkowo do opomiarowania nieruchomości stosować wodomierze sprzężone. Wodomierz zabudować w konsoli do wodomierzy.

**SPECJALISTA**  
d/s Wodociągów i Kanalizacji  
*Andrzej Gałgża*



W przypadku dwustronnego zasilania nieruchomości z sieci wiejskiej na przyłączeniu za węzłem pomiarowym stosować zawory zwrotne. Zabrania się łączenia sieci projektowanych z urządzeniami zasilającymi z lokalnych ujęć wody.


#### **USTALENIA DODATKOWE**

- W celu dokonania uzgodnienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia 1 egzemplarza projektu przyłączy uzgodnionego z właściwymi jednostkami.
- Przed przystąpieniem do prac inwestor ma obowiązek zlecić usługę geodezyjną budowy właściwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego oraz powiadomić na piśmie o rozpoczęciu robót jak również zawrzeć umowę na dostawę wody( w tym do celów budowy)
- W celu zawarcia umowy należy dostarczyć dokument własności nieruchomości lub inny tytuł prawny, pełne dane właściciela i osób reprezentujących.
- W celu dokonania końcowego odbioru technicznego przyłączenia należy przedłożyć
  - a)dziennik budowy zawierający wpis o zakończeniu budowy,
  - b)projekt techniczny sieci lub przyłączenia
  - c)wymagane atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały,.
  - d)badania bakteriologiczne wody z wykonanego odcinka wykonane przez laboratorium państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie,
  - e)protokół z odbioru technicznego w otwartym wykopie,
  - f)protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej i próby szczelności,
  - g)mapę inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urządzeń


**Warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji tracą ważność po upływie dwóch lat licząc od dnia ich wydania.**

**SPECJALISTA**  
d/s Wodociągów i Kanalizacji  
*Andrzej Gałązka*





SZKIC ORIENTACYJNY



**Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych**

Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych. Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych. Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych.

Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych. Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych. Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych.

**Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych**

Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych. Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych. Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych.

Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych. Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych. Wskazanie i kontrowersje planu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych.

LEGENDA

- PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIEGOWA
- PROJEKTOWANA ZASILANA NA PRZYŁĄCZU WODOCIEGOWYM
- PROJEKTOWANY HORANT P.POZ. NADZIEMNY
- PROJEKTOWANY BLOK OPIOROWY
- PRZEJŚCIE POD PRZESZCZĄ (DROGĄ) -
- PRZEJŚCIE W RURZE OSŁ. LUB PRZEMIERZ STEROWANY
- PRZEJŚCIE DWUDZIELNY M10PS firmy AROT
- NA KABLU TELEKOM. I dN
- ISTNIEJĄCY KABEL dN
- ISTNIEJĄCA SIĘĆ WODOCIEGOWA
- ISTNIEJĄCA SIĘĆ KANALIZACJI (TESZCOWEJ)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:1000
SIĘĆ WODOCIEGOWA Z WYKONANĄ WODOCIEGOWĄ I WODOCIEGOWĄ W M. BIEŻA	1:1000
WIAZ. Z SIĘCI PRZESZCZĄ Z M. ZDZIEŻYCE PRZED DO A. BIEŻA. GŁ. WIAZ.	1:1000
PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIEGOWA	1:1000
PROJEKTOWANY HORANT P.POZ. NADZIEMNY	1:1000
PROJEKTOWANY BLOK OPIOROWY	1:1000
PRZEJŚCIE POD PRZESZCZĄ (DROGĄ) -	1:1000
PRZEJŚCIE W RURZE OSŁ. LUB PRZEMIERZ STEROWANY	1:1000
PRZEJŚCIE DWUDZIELNY M10PS firmy AROT	1:1000
NA KABLU TELEKOM. I dN	1:1000
ISTNIEJĄCY KABEL dN	1:1000
ISTNIEJĄCA SIĘĆ WODOCIEGOWA	1:1000
ISTNIEJĄCA SIĘĆ KANALIZACJI (TESZCOWEJ)	1:1000

LINIA ŁĄCZĄCA ARKUSZ 1

LINIA ŁĄCZĄCA ARKUSZ 2



[illegible]

PROJEKTOWANIE SIĆ WODOCIEGÓW	III
PROJEKTOWANIE ZASYSMA WODOCIEGÓW	IV
PROJEKTOWANIE ZASYSMA WODOCIEGÓW	V
PROJEKTOWANIE MONTAŻU F.P.O.Z. NADZIEMNY	VI
PROJEKTOWANIE WŁÓK OPOŃCZONYCH	VII
PRZEDŁOŻENIE W BRZESZCZACH, LUB PRZEDŁOŻENIE (PROJEKT) -	VIII
PRZEPISZCZANIE DWUDZIĘTAN A1100PS FIRMY ARLOT	IX
INSTALACJA KABLI 0,1 MM	X
INSTALACJA KABLI TELEFONOWYCH	XI
INSTALACJA SIĆ WODOCIEGÓW	XII
INSTALACJA SIĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	XIII

PROCESSE POD KŁAKA - MŁCZWIKI SIEMOWIT  
RUMIA PE 100 MC DINO, 1 x 20m

INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA DE BIENES

PRÉKRESIE PLOCHOU - PŘEMĚRY STŘEŠNÍ  
PLAŇ PŘEPOČETNÝ, 1:200

KOLIZJA NR 5

LOKALIZACJA OTWORU GEOTECNICZNEGO NR 5

PRZESŁONE POD DOKŁAD. PRZEWIĄT STEROWANY


PRZESŁONE POD DOKŁAD. PRZEWIĄT STEROWANY

[illegible]

Topographic map of the Szczyt Orientacyjny area. The map shows contour lines, roads, and various geographical features. Four rectangular boxes are drawn on the map, highlighting specific regions. The boxes are labeled with numbers 1, 2, 3, and 4. The map is oriented with North at the top.

[illegible]

05-000051







**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

**W P Ł Y N Ę Ł O**

data 11.07.2016  
*[Signature]*

O.OL.Z-3.4341.118.2016.s

Olsztyn, dnia 08 lipca 2016r.

**D e c y z j a**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pani Bożeny Wołkowicz Zastępcy Wójta Gminy Piecki, działającej przez pełnomocnika Panią Renatę Kuczyńską - Szulcbacher właścicielkę firmy „PROJEKTOR” mgr inż. Renata Kuczyńska - Szulcbacher, ul. Noniewiczza 85C, 16-400 Suwałki, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w miejscowościach Babięta - Zyzdrojowy Piecek - Nowe Kielbonki, gm. Piecki, w pasie drogi należącej do GDDKiA Oddział w Olsztynie, na działce nr 3077/3 obręb Nowe Kielbonki oraz na działkach nr 237, 306/1, 305, 304/1, 318 i 308/1 obręb Babięta;

**– zezwalam na zlokalizowanie sieci wodociągowej i hydrantu w pasie drogowym drogi krajowej nr 58 (działka nr 3077/3 obręb Nowe Kielbonki oraz działki nr 237, 306/1, 305, 304/1, 318 i 308/1 obręb Babięta) wraz z wykonaniem pięciu przejść poprzecznych, w obrębach: Nowe Kielbonki i Babięta, gm. Piecki, przy zachowaniu wskazanych poniżej warunków:**

1. Sieć wodociągową projektowaną w pasie drogowym drogi krajowej nr 58, jak i poza pasem drogowym tej drogi, wykonać należy w lokalizacji zgodnej z załączonymi mapami, stanowiącymi integralną część niniejszej decyzji.
2. Przejścia poprzeczne wykonać należy metodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych, na głębokościach wskazanych na profilach stanowiących załącznik do niniejszej decyzji.
  - 1) Rury osłonowe ułożyć należy w miejscach oraz na długościach wskazanych na ww. mapach.
  - 2) Komory umożliwiające wykonanie ww. przewiertów zlokalizować należy poza pasem drogowym drogi krajowej.
3. Sieć wodociągową projektowaną w pasie drogowym wzdłuż drogi krajowej nr 58, wykonać należy metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej, na głębokości wskazanej na profilu stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
  - 1) Rurę osłonową ułożyć należy w miejscu oraz na długości wskazanej na jednej z ww. map.
  - 2) Komory umożliwiające wykonanie ww. przewiertu zlokalizować należy poza pasem drogowym drogi krajowej.
  - 3) Hydrant posadzić należy przy granicy pasa drogowego z działką sąsiednią nr 122/7.
4. Pustą przestrzeń pierścieniową pomiędzy instalowaną rurą a gruntem rodzimym należy wypełnić samoutwardzalnym spoiwem hydraulicznym przeznaczonym dla technologii przewiertów sterowanych.
5. Po zakończeniu robót teren pasa drogowego drogi krajowej, w miejscu wykonania dwóch przyłączy oraz lokalizacji hydrantu, przywrócić należy do stanu pierwotnego.
6. Zabrania się składowania w pasie drogowym drogi krajowej materiałów i sprzętu w związku z prowadzonymi robotami.
7. W przypadku konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, należy uzyskać od zarządcy drogi krajowej (Oddziału w Olsztynie), potwierdzenie zgodności projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej (2 egz. pozostają a/a) z warunkami technicznymi podanymi w niniejszej decyzji. Do projektu załączyć należy profile oraz informację o sposobie utylizacji płuczki wiertniczej i zwiercin powstałych w trakcie przewiertu.
8. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej, wystąpić należy do GDDKiA Oddziału w Olsztynie Rejonu w Szczytnie ul. Mrongowiusza 2, z wnioskiem

o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego związane z prowadzeniem robót oraz umieszczeniem ww. sieci, które zostaną wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

9. Przed wejściem w pas drogowy drogi krajowej opracować należy, w oparciu o kilometrą obowiązujący na drodze, projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ww. robót. Projekt ten (w 4-ech egz.) wraz z opinią Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie należy przedstawić do zatwierdzenia w GDDKiA Oddziale w Olsztynie ul. Warszawska 89.
10. Za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej związane z prowadzeniem robót oraz umieszczeniem ww. sieci naliczone zostaną opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1608).
11. W przypadku kolizji ww. sieci z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
12. Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę, dokonaniu zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych z zastrzeżeniem art. 29a ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290).

Stosownie do art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądanie strony.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania może zwrócić się za pośrednictwem tut. Oddziału do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

### ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
  
z up. inż. *Jarosław Kaczor*  
ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU

DECYZJA/POSTANOWIENIE  
UPRAWOMOCNIŁA SIĘ  
dnia *26.07.2016.*  
*[podpis]*

GENERALNA DYREKCJA DRÓG  
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE  
Al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn

### Otrzymuje:

1. Pani Renata Kuczyńska - Szulcbacher  
Pracownia Projektowa „PROJEKTOR”  
Ul. Noniewicz 85C  
16-400 Suwałki

### Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Olsztynie  
Rejon w Szczytnie  
ul. Mrongowiusza 2  
12-100 Szczytno

Sprawę prowadzi: *Jadwiga Sadzewicz*, tel.: (89) 521-28-67  
[jsadzewicz@gddkia.gov.pl](mailto:jsadzewicz@gddkia.gov.pl)

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (89) 521 28 00  
fax: (89) 527 23 07

e-mail: [sekretariat\\_olsztyn@gddkia.gov.pl](mailto:sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl)  
[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)


ARKUSZ NR  
 11-500 Głębokie, Wilkowy, ul. Olszowska 82  
 tel. 0-602 136 958  
 NIP 845-125-46-98, REGON 790355091  
 Młogowo, dnia 25.02.2016  
 GEOBETA-PRACOWNIA  
 Kierownik: Młogowski  
 upr. nr 1912/05  
 BUREAU USŁUG  
 GEODEZYJNYCH - MIKOŁAJ  
 Wykonawca:

Mapa sytuacyjno-wysokościowa  
 do celów projektowych  
 w skali 1:1000  
 Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000  
 Sekcje mapy:  
 7.205.23.01.1  
 7.205.23.01.2  
 7.205.23.01.4  
 7.205.23.01.3  
 7.205.23.01.4  
 7.205.23.06.2  
 gm. 281004, 2 Gmina Piekł  
 obręb: 281004, 2.0001, 0024  
 miejscowość: Babięty, Zyrardow  
 Piekł  
 Ustr.: wieś Babięty-Zyrardow Wola  
 K.E.R.G.: GK.6642.1.124.2015

Zasięg aktualizacji: o - punkt




Załącznik do decyzji pozwalającej  
 z dnia: 08.07.2016  
 znak: O.002.2.384.18.2016




LINIA ŁĄCZĄCA ARKUSZ 1

KACZY ARK 2

Koncepcja przebiegu projektu, sieci wodociągowej  
Obszar oddziaływania inwestycji  
Teren objęty wnioskiem  
numer działki







Załącznik do decyzji zezwalającej  
z dnia 08.04.2016.  
znak: 001.2-3.4344.118.2016.5

COLLATA NR 111

PRZESTRZEŃ POD DROGĄ - PRZEMIEKŁ STOKOWY  
KUTKA PRZEMIEKŁ  $\phi 90$  L=85m  
PROJEKTOWANIE PRZEMIEKŁU W PODROZCIE  
POZIOMY PRZEMIEKŁ DROGOWY

~~MACZY ARK 2~~



KOLIZJA NR VI

PRZEJŚCIE POD DROGĄ - PRZEMIER STEROMNY  
KUTA PEŁOCR  $\phi 160$  L=24m

KOLIZJA NR V


PRZEJŚCIE POD DROGĄ - PRZEMIER STEROMNY  
KUTA PEŁOCR  $\phi 160$  L=33,40m

KOLIZJA NR IV

PRZEJŚCIE POD DROGĄ - PRZEMIER STEROMNY  
KUTA PEŁOCR  $\phi 160$  L=19,50m


GENERALNA DYREKCJA DRÓG  
RAJONOWYCH I AUTOSTRAD  
ODZIAŁ W OLSZTYNIE  
Al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn

Załącznik do decyzji zezwalającej  
z dnia 08.04.2016  
znak: 0022/NSM/18.0016.5



# KOLIZJA NR I

DROGA KRAJOWA DZ. GEODEZ. NR 237  
przejście pod drogą - przewiert sterowany  
rura PE100RC ø110, L=13,20m



GENERALNA DYREKCJA DRÓG  
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE  
Al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
Załącznik do decyzji zezwalającej  
z dnia 08.04.2016  
znak: 01.2.3.194A NR 2016,5

p.p. 140.00m n. p. m.


Rzędno	Terenu proj.	[m n.p.m.]	149.00	149.00	149.10	149.00	148.90			
	Terenu istn.	[m n.p.m.]								
	Dno	[m n.p.m.]	147.20	147.14	147.14	147.14	147.10			
Średnice/Spadki			[ m / % ]	PE100RC ø110 – RURA TRÓJWARSTWOWA				PEø110		
Zagębienie			[m]	1.80	1.86	1.96	1.86	1.80		
Długość / Odległość			[m]	2.00	3.60			6.20	3.40	3.00

ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE

- nowierzchnia utwardzona-asfalt
- nowierzchnia utwardzona-pulbruk
- nowierzchnia utwardzona-żwirowa

SKALA 1:100	SIĘĆ WODOCIĄGOWA—PRZEJŚCIE POD DROGĄ—KOLIZJA NR I PROFIL PODŁUŻNY	Tytuł INSTYTUTU
1:100	SIĘĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI INST. ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z SIĘCIĄ PRZESYŁOWĄ Z M. ZYDROJOWA WOLA DO M. BABIĘTA W M. BABIĘTA—ZYDROJOWY PIECEK—NOWE KIELBONKI — GMINA PIECKI	Adres INSTYTUTU
1	PROJEKTANT mgr inż. RENA KUCZYŃSKA-SZCZĘCIECH nr upr. B/67/02	Adres INSTYTUTU
Z	OPRACOWAŁ mgr inż. ANNA WILEWSKA nr upr. proj. S01-1/96	Adres INSTYTUTU
	DATA CZERWIEC 2016 r.	Adres INSTYTUTU

DROGA KRAJOWA DZ. GEODEZ. NR 237  
przejście pod drogą - przewiert sterowany  
urząd PE100RC  $\varnothing 110$ , L=12,00m






GENERALNA DYREKCJA DRÓG  
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE  
Al. Warszawska 89  
01-650 Olsztyn

Załącznik do decyzji, zezwalającej  
na wykonanie robót budowlanych  
w dniu: 08.07.2016

znak: 002.5.434.118.2016.3


p.p. 125.00m n. p. m.									
Rzeczno	Terenu proj.	[m n.p.m.]	135.10	135.10	135.70	135.60	135.70	135.60	135.60
	Terenu istn.	[m n.p.m.]	135.10	135.10	135.70	135.60	135.70	135.60	135.60
	Dno	[m n.p.m.]	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.80
	PE10ARC ø110 – RURA TRÓJWARSTWOWA								PEø110
Średnice/Spadki		[ m / % ]	PEø110						
Zogłębienie		[m]	1.80	1.80	2.40	2.30	2.40		1.80
Długość / Odległość		[m]	2.00	4.10		7.30	0.60	2.00	
			0.00	2.00	6.10	13.40	14.00		16.00

# ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE

-  – nawierzchnia utwardzona – asfalt
-  – nawierzchnia utwardzona – żwirowa
-  – nawierzchnia utwardzona – polbruk

[illegible]

DROGA KRAJOWA DZ. GEODEZ. NR 237  
przejscie pod droga-przewiert sterowany  
rura PE100RC ø90, L=85,00m  
prowadzenie przewodu w pobozu  
poza pasem drogowym

[illegible]


Załącznik do decyzji zezwalającej  
z dnia ..... 08.07.2016.  
znak: OoP.2.3.434.1.18.2016.3

## ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE

-  - teren zielony trawa
-  - nawierzchnia utwardzona-polbruk

DATA	CECHOWICZ	2016 r.
NR RYSUNKU	3	Z
TYTUŁ RYSUNKU	SIĘĆ WODOCIECIAGOWA-PRZECIŚCIE POD DROGĄ-KOLIZJA NR III	
PRZEDSIĘWZIĘCIE	PRZELAZ PODZIEMNY	
NAZWA	SIĘĆ WODOCIECIAGOWA Z PRZELAZAMI I INST. ZEWNĘTRZNYMI	
ADRES	WRAZ Z SIĘCIĄ PRZESŁYWA Z M. ZYDORÓŁOWA- WOLA DO M. BABIETA W M. BABIETA-ZYDORÓJOWY PIEKAR-NOWE KIEŁBONKI - GMINA PIEKNI	
INWESTOR	SPRZĄDZIEL	
PROJEKT	PROJEKTANT mgr inż. RENA KUCZYŃSKA-ZEMLEBACHER nr upr. Bz./91/02	SPRZĄDZIEL mgr inż. ANNA WILEŃSKA mgr inż. ANDRZEJ URBANOWICZ nr upr. proj. SWM-1/96
PROJEKTANT	mgr inż. RENA KUCZYŃSKA-ZEMLEBACHER nr upr. Bz./91/02	
nr uprawnień	nr uprawnień	
opis	opis	

DROGA KRAJOWA DZ. GEODEZ. NR 318 I 308/1  
przejscie pod droga - przewiet sterowany  
tura PE100RC ø160, L=19,50m



GENERALNA DYREKCJA DRÓG  
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE  
AL. WARSZAWSKA 89  
10-083 Olsztyn

Załącznik do decyzji zezwalającej  
z dnia: 08.07.2016 r.

znak: 00023/434/118.2016.5

[illegible]


STNIEJĄCE NAWIERZCHNIE

- nawierzchnia utwardzona-asfalt
- teren zielony trawa




[illegible]



DROGA KRAJOWA DZ. GEODEZ. NR 306/1 I 305  
przebieg pod drogą-przewiert sterowany  
rura PE100RC ø160, L=33,40m


[illegible]

## ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE

-  - nawierzchnia utwardzona-asfalt
-  - teren zielony trawa
-  - nawierzchnia utwardzona-beton

[illegible]




DROGA KRAJOWA DZ. GEODEZ. NR 3077/5 I 304/1  
przejscie pod drogą-przewiert sterowany  
rura P=100RC ø160, L=24,00m



Załącznik do decyzji zezwalającej  
z dnia ..... 08.07.2016.  
znak: 001.23.534A.118.2016.S

[illegible]

STNIEJACE NAWIERZCHNIE

-  - rowierzchnia utwardzona-asfalt
-  - teren zielony trawa
-  - nawierzchnia utwardzona-beton

TYTUŁ RZESZNIK	SIEĆ WODOCIĄGOWA-PRZEJŚCIE POD DROGĄ-KOLIZJA NR VI PROFIL PODŁUŻNY		SKALA 1:100
PRZEDSIĘWZIĘCIE NAZWA	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYLĄCZAMI I INST. ZEWNĘTRZNYMI		6
ADRES INWESTYCJI	WRAZ Z SIECIĄ PRZESYŁOWĄ Z M. ZYDORÓWJANA WOLA DO G. M. BABEJETA W M. BABEJETA-ZŁOTORÓWNY PIECIEK-NOWE KIELBOWKI		
INWESTYTOR PROJEKT	PRZEMISŁOWY OPRACOWAŁ	SPRAWIŁ mgr inż. ANNA MILEWSKA	Z
PROJEKTANT nr uprawnień podpis	mgr inż. RENATA MIECISŁAWA SZYBICKA nr upr. BL/87/02		CECHOWIEC 2016 r.

Jarosław Bera  
Zastępca Dyrektora Oddziału

Olsztyn, dnia 11 października 2016r.

O.OL.Z-3.4341.118.2016.1.s

**Pani**  
**Renata Kuczyńska-Szulcbacher**  
**Pracownia Projektowa PROJEKTOR**  
Ul. Noniewicza 85C  
16-400 Suwałki

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 września 2016r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego „Sieć wodociągowa z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Żyzdziejowa Wola do miejscowości Babięta gm. Piecki” w pasie drogowym drogi krajowej nr 58 (dz. nr 3077/3 obr. Nowe Kielbonki, dz. nr 237, 306/1, 305, 304/1, 318 i 308/1 obr. Babięta) należącej do GDDKiA Oddział w Olsztynie, informuję, że uzgadniam przedłożony projekt budowlano-wykonawczy i potwierdzam jego zgodność z warunkami technicznymi określonymi w decyzji z dnia 08 lipca 2016r. znak: O.OL.Z-3.4341.118.2016.s zezwalającej na zlokalizowanie sieci wodociągowej i hydrantu w pasie drogowym ww. drogi krajowej wraz z wykonaniem pięciu przejść poprzecznych w obrębach: Nowe Kielbonki i Babięta, gm. Piecki.

*Przypomina się również, że przed rozpoczęciem wykonywania ww. inwestycji w pasie drogowym drogi krajowej **inwestor ma obowiązek** wystąpić do GDDKiA Oddziału w Olsztynie Rejonu w Szczytnie ul. Mrongowiusza 2, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia przedmiotowej sieci wodociągowej, które zostaną wydane w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.*

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

*mgr inż. Jarosław Bera*

Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Olsztynie  
Rejon w Szczytnie  
Ul. Mrongowiusza 2  
12-100 Szczytno  
(w załączeniu: jeden egz. PB)

Sprawę prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, tel.: (89) 521 28 67  
[jsadzewicz@gddkia.gov.pl](mailto:jsadzewicz@gddkia.gov.pl)

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (89) 521 28 00  
fax: (89) 527 23 07

e-mail: sekretariat\_olsztyn@gddkia.gov.pl  
[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.), a także uchwały Nr 119/1015/2009 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.10.2009r. upoważniającej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 2016-04-20 przez Panią Renatę Kuczyńską-Szulcbacher reprezentującą Pracownię Projektową PROJEKTOR mgr. inż. Renata Kuczyńska-Szulcbacher, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki, działającą w imieniu i na rzecz inwestora – Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki

### zezwała się

1. Na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 1681N dr. kraj. nr 58-Kolonia, 1498N Rańsk-Babięta w m. Babięta urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – sieci wodociągowej, zgodnie z zał. planem sytuacyjno-wysokościowym, zlokalizowanej na terenie działek drogowych nr 238/3, 251/9 obręb Babięta.
2. Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie:
  - decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty,
  - decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
  - a) przejścia poprzeczne pod drogą wykonać w rurach osłonowych co najmniej na długości korony drogi metodą przewiertu lub przecisku,
  - b) lokalizacja sieci wodociągowej wzdłuż drogi poza koroną drogi, przy granicy pasa drogowego,
  - c) ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy odbudować z kruszywa drogowego z wtórnego przerobu,
  - d) wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu,
  - e) na długości zadania umocnić i wyregulować pobocza,
  - f) zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia M.T. i G.M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
  - g) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu,
  - h) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
  - i) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
  - j) zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie.
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
5. Uzgodnienie jest ważne 3 lata od dnia wydania.

### Uzasadnienie

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż zgodnie z art. 107 §4 k.p.a. w całości uwzględnia ona żądanie Wnioskodawcy.



## Pouczenie

Decyzja wydana jest na okres 3 lat i jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

**Z up. ZARZĄDU POWIATU**  
Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów  
Powiatowego Zarządu Dróg w Mragowie  
*mgr inż. Zdzisław Lesiński*

### Otrzymują:

1. Renata Kuczyńska-Szulbacher  
Pracownia Projektowa PROJEKTOR  
mgr inż. Renata Kuczyńska-Szulbacher  
ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki

2. a/a



Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie  
art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie  
skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)  
- załącznik do ustawy – cz. III, poz. 44 pkt 2 ppkt 9

projekt w całej szerokości  
L=12m  
R=100


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
11-700 Międzybóże, ul. Nowogrodzka 1  
Załącznik do uchwały, postanowienia  
pisma z dn. 2016-04-22  
Nr 1 - 44412 2016  
INSPEKTOR ds.  
posiadania drogi  
Izabela Gadowska




projekt i cęły, nowość, jura drogowo  
1 km  
JE MO


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
11-700 Międzybóże, ul. Nowogrodzka 1  
Załącznik do decyzji, postanowienia  
pisma z dn. 2016-04-28  
Nr 556/M/12.2016  
INSPEKTOR ds.  
podpiszania pism  
Zdzisław Sądziński

Zdzisław Sądziński









Wzrost mostu i  
inżynieria  
ob 30  
m/s = 1

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
11-700 Mragowo, ul. Nowogrodzka 1  
Załącznik do decyzji, postanowienia  
pisma z dn. 2016-06-28  
Nr 55/441/12.2016  
INSPEKTOR  
podpis: [signature] [signature]  
Tabela Sadłowska

**URZĄD GMINY PIECKI**  
11-710 PIECKI  
ul. Zwycięstwa 34  
woj. warmińsko-mazurskie

**„PROJEKTOR”**

**mgr inż. Renata Kuczyńska-Szulcbacher**  
**ul. Noniewicza 85C**  
**16-400 Suwałki**

BKR.7011.4.2015

Piecki, .....<sup>27</sup> 09.2016 r.

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami  
w m. Babięta wraz z siecią przesyłową z m. Zyzdrojowa Wola do m. Babięta

Po zapoznaniu się z przesłanym dnia 23.09.2016 r. projektowanym przebiegiem  
sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi w m. Babięta wraz z siecią  
przesyłową z m. Zyzdrojowa Wola do m. Babięta przez:

1. działki będące drogami gminnymi:
  - nr 132/4 w obrębie Zyzdrojowy Piecek ;
  - nr 241/1; nr 242; nr 246; nr 240/1; nr 258/2; nr 249/6 w obrębie Babięta
2. działki nie będące drogami gminnymi:
  - nr 128/12; nr 86; nr 106; nr 69; nr 151/3

**uzgadniam bez uwag projektowany przebieg przedmiotowego przedsięwzięcia.**

**z up. WÓJTA**  
**mgr inż. Marek Hajko**  
Kierownik Referatu Budownictwa,  
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

**UZGODNIENIE BRANŻOWE**

ENERGA – OPERATOR SA  
Oddział w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KĘTRZYN  
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Kętrzyn.

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu – projekt budowy sieci wodociągowej na odcinku Zyzdrojowa Wola - Babięta.

Uzgodniono w zakresie kolizji z podziemnymi kablami elektroenergetycznymi z zastrzeżeniami podanymi niżej.

Kętrzyn, dn. 2016-10-10

Nr uzgodnienia 375/2016

~~Projekty branży elektrycznej po opracowaniu przedłożyć do sprawdzenia w RD Kętrzyn~~

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie potwierdza występowanie linii elektroenergetycznych 0,4 kV lub 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

1. Termin rozpoczęcia robót zgłosić z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Kętrzynie Dział Eksploatacji. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót z podaniem nr telefonów.
2. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Kętrzynie ul. Ogrodowa 17 Dział Eksploatacji telefony (89)6121243, (89)6121246. Przebudowę wykonać kosztem i staraniem inwestora.
3. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać:
  - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
  - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
  - Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i N SEP-E-003.
4. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kętrzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.
6. Inne ustalenia :
  - Skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi wykonać pod kątem z przedziału 90-60°,
  - W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń z istniejącymi kablami niskiego napięcia enn; zaprojektować i zamontować na kablach rury osłonowe dzielone niebieskie o średnicy 110 mm (na kablach o przekroju do 4x120 mm<sup>2</sup>) lub 160 mm (na kablach o przekroju powyżej 4x120 mm<sup>2</sup>),
  - Nie wyklucza się istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niż oznaczono.
  - Urządzenia elektroenergetyczne na czas prowadzenia prac zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
  - Wykopy w pobliżu słupów linii elektroenergetycznych zabezpieczyć.
  - Przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane przez RD Kętrzyn.
  - Zakres prac dostosować do możliwości wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych.

ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Olsztynie  
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warm.  
ul. Bartoszycka 14  
11-100 Lidzbark Warmiński

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

Str. 1

operator.olsztyn@energa.pl  
www.energa-operator.pl

NIP 583-000-11-90  
Regon 190275904-00068

Bank Pekao SA, Nr rach.: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792  
Kapitał zakładowy/wpłacony: 1 356 110 400 zł





- Prace prowadzonych pod lub w pobliżu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż:
  - 3 m dla linii niskiego napięcia do 1 kV,
  - 5 m dla linii średniego napięcia 15 kV,
  - 15 m dla linii o napięciu powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającej 110 kVnależy traktować, jako zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
- Nie składować żadnych materiałów pod liniami elektroenergetycznymi i w odległości liniowej liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż
  - 2 m od linii niskiego napięcia 0,4 kV,
  - 5 m od linii średniego napięcia 15 kV,
  - 10 m od linii wysokiego napięcia powyżej 15 kV
- Prace prowadzone pod, nad lub w pobliżu elektroenergetycznej linii kablowych w odległości mniejszej niż odległość dopuszczalna tj. 50 cm, należy traktować, jako zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
- Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyżowań z urządzeniami elektroenergetycznymi należy bezwzględnie namierzyć i zinventaryzować geodezyjnie powykonawczo.

Uzgodnienie ważne jest 3 lata, integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny.

W rejestrze uzgodnień nr ZUDP/001264/61/16

Inżynier Dokumentacji Energetycznej

Jerzy Kuca





## UZGODNIENIE Nr 62965/TODDROU/P/2016

z dnia 21-09-2016

**Dotyczy:** sieć kanalizacji wodociągowej z przyłączami w m. Babięta  
- kolizje z siecią OPL łączna długość 72m.

### Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną / napowietrzną, będącą własnością Orange Polska S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej symbolem – **t. Nie zinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem pomarańczowym ( zapis opcjonalny )**.
2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić OPL S.A., w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.  
Kontakt:  
w godzinach 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> od poniedziałku do piątku w dni robocze - Pan **Wiącek Andrzej**  
tel. **87 428 10 34**  
w pozostałym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. **89 525 30 30**;
3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomić:  
Orange Polska S.A.,  
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie,  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Olsztyn,  
10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a,  
tel. **89 525 35 23** lub e-mail [DISU.RNWUUIOL@orange.com](mailto:DISU.RNWUUIOL@orange.com)  
o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer powyższego uzgodnienia.
4. Podczas prowadzenia prac:
  - ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy
  - w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach OPL S.A., należy skontaktować się z pracownikiem OPL S.A. wymienionym w punkcie 2.
  - przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury OPL S.A. metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika OPL S.A.,

- prace ziemne prowadzić pod odpłatnym nadzorem przedstawiciela Orange Polska. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzoru oraz cennik tych usług można znaleźć na [www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml](http://www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml)  
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania.
  - przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury OPL S.A.,
  - w miejscach skrzyżowań na infrastrukturze OPL S.A. zastosować osłonowe rury dwudzielne lub inne trwałe zabezpieczenie.
  - koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów infrastruktury OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,
5. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,
  6. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług, zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
  7. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do OPL S.A. w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.
  8. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy od daty jego wydania.

Zbigniew Jenczelewski

Starszy Specjalista  
ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze

Za zgodność oryginału  
[Podpis]

Wskazanie zasad opracowany w  
energetycznych, których realizacy  
niezda co ewidencji materiałów  
nego i kalendarzowe

**MEAGOWSKI**

zabito - operacji technicznego

**262**

do realizacji i realizacji zabito

**-04-13**

realizacji czynn

z up. w. 1980-1981

**Główny Dyrektor**  
**Geologii i Geofizyki**

nia w terenie również urzędzeń  
nie zgłoszonych do inwentaryzacji  
odezyszej.  
Ilości nie podlegają wyliczeniu przez  
nawastwa geometrycznego  
o oznaczonej symbolice. Lz nie jest  
ż cwidencje emurów i budowlów

Orange Polska S.A.  
Dostarczenia i Serwis Usług  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Ldż. 62965100002012016  
62965100002012016

Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag.  
Wg przekazanego załącznika

16 stycznia 2016 - 09-21  
Miejscowość Data

Załącznik Jenczewska  
Podpis

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze Olsztyn

Tytuł rysunku		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ				SKALA 1:1000
Nazwa przedsiębiorstwa		SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI I INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI W M. BABIĘTA WRAZ Z SIECIĄ PRZESYŁOWĄ Z M. ŻYDZROJOWIA WOLA DO M. BABIĘTA, GMINA PIECKI				4 T nr rysunku
Projektant nr uprawnień		BRANŻA SANITARNA		PROJEKTANT mgr inż. RENATA KUCZYŃSKA - SZUBOCHACHER nr upr. Bz./87/02		KRZESZEN 2010 r.
Podpis projektanta		OPRACOWAŁ mgr inż. ANINA WILEWSKA		SPRAWDZIŁ mgr inż. ANDRZEJ URBANOWICZ nr upr. SUW-1/95		
Projektant nr uprawnień		Podpis		Projektant nr uprawnień		Data
Podpis		Podpis		Podpis		

ROŚ.6341.1.62.2016

Mrągowo, dnia 20-10-2016r.

## D E C Y Z J A

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 140 ust. 1, art. 127 ust. 1 i 5, art. 123 ust. 2, art. 128 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. 2015.469 j.t.) oraz art. 104 k.p.a.,

po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty Kuczyńskiej- Szulcbacher działającej w imieniu Gminy Piecki w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przejść projektowaną siecią wodociągową pod dnem rzeki Krutynia w miejscowości Babięta, gmina Piecki w oparciu o „Operat wodnoprawny” opracowany przez mgr inż. Renatę Kuczyńską-Szulcbacher, Suwałki, wrzesień 2016r.,

### o r z e k a s i ę:

I. Udzielić Gminie Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Krutynia w miejscowości Babięta, gmina Piecki, pod następującymi warunkami:

1. Przejście na działce nr 261/2 w obrębie Babięta:

- wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki, na głębokości min. 3 m (licząc od górnej krawędzi rury) w rurze o średnicy DN 160. Rzędna przejścia (góra rury): 124,92m npm.

- współrzędne geograficzne przejścia – N 53°40'35.78" E 21°15'53.57".  
N 53°40'36.73" E 21°15'54.26".

2. Przejście na działce nr 255/3 w obrębie Babięta:

- wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki (kanał) na głębokości min. 3 m (licząc od górnej krawędzi rury), w rurze o średnicy DN 160. Rzędna przejścia (góra rury): 124,92m npm.

- współrzędne geograficzne przejścia – N 53°40'35.19" E 21°15'53.11".  
N 53°40'35.49" E 21°15'53.3".

II. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### U z a s a d n i e n i e

Pani Renata Kuczyńska- Szulcbacher działając w imieniu Gminy Piecki wystąpiła z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przejść projektowaną siecią wodociągową pod dnem rzeki Krutynia w miejscowości Babięta, gmina Piecki. Do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty tj. operat wodnoprawny, opis zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2016 z dnia 30-08-2016r. wydana przez Wójta Gminy Piecki. Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości.

Przejścia wykonane będą w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babięta tj. budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Żyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta. Przewiduje się wykonanie dwóch przejść siecią wodociągową przez rzekę Krutynia. Pierwsze przejście

dotyczy działki nr 261/2 obręb Babięta będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast drugie przejście dotyczy działki nr 255/3 obręb Babięta będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Starosty Mrągowskiego. Zgodnie z dołączoną do wniosku dokumentacją, w tym mapą sytuacyjno-wysokościową, na działce tej znajduje się rów-kanal (o szerokości koryta 8,5m), którym płyną wody rzeki Krutynia.

Każde z w/w przejść wykonane będzie metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 3,0m pod dnem rzeki.

W związku z powyższym przeprowadzono postępowanie administracyjne. W trakcie postępowania Strony nie wniosły żadnych uwag ani zastrzeżeń odnośnie planowanej inwestycji.


Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do prowadzenia przez wody oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące min. rurociągów wymaga pozwolenia wodnoprawnego – art. 122 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego. Pozwolenie wodnoprawne wydaje starosta w drodze decyzji – art. 140 ust. i art. 127 Prawa wodnego. Zapis w pkt. II niniejszej decyzji jest zgodny z art. 123 ust.2 Prawa wodnego.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

#### **Pouczenie:**

*Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.*

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Mrągowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania.



Z up. STAROSTY  
*Tomasz Stęcha*  
Naczelnik Wydziału  
Grodzkiego, Rolnictwa i Leśnictwa

#### **Otrzymują:**

1. Pełnomocnik wnioskodawcy + 1 egz. operatu.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Giżycku.
3. Skarb Państwa – Starosta Mrągowski -Wydz. Geodezji. ( działka nr 255/3 obręb Babięta ).
4. Właściciele działki nr 311/30 obręb Babięta.
5. Właściciele działki nr 161/2 i 160/2 obręb Babięta.
6. a/a – 2 egz.

#### **Kataster wodny:**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B,  
03-194 Warszawa (1 egz. decyzji + operat wodnoprawny w wersji elektronicznej).

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) decyzja zwolniona z opłaty skarbowej.  
Inspektor Agata Hajko





ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W OLSZTYNIE  
REJONOWY ODDZIAŁ W MRAĞOWIE

11-700 Mrągowo, ul. Widok 7, tel. 89 7413612, e-mail: mragowo@zmiuw.pl

Mrągowo, dnia 28.09.2016 r.

**PROJEKTOR**

**mgr inż. Renata Kuczyńska Szulcbacher**  
**ul. Noniewicza 85 C**  
**16-400 Suwałki**

MUW.DM .0703.22.2016

Uzgadniam projektowaną sieć wodociągową z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Babięta wraz z siecią przesyłową z miejscowości Żyzdrojowa Wola do miejscowości Babięta, gmina Piecki na następujących warunkach:

Przejście wodociągiem przez rów melioracji wodnych szczegółowych „R1” zabudowany rurociągiem  $\phi$  20 cm ( zaznaczony na mapie kolorem czerwonym ) wykonać pod rurociągiem na głębokości min. 1,00 m licząc od górnej krawędzi rury osłonowej do dna cieku.

KIEROWNIK ODDZIAŁU

  
Mieczysław Nurczyk



## Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Razem dbamy o przyszłość naszych wód

Zarząd Zlewni w Giżycku

NZG/0212/DS/109/16

W P Ł Y N Ę Ł O

data ..... 5.05.2016r  
W

Giżycko dn. 29-04-2016r

Pełnomocnik  
Pani Renata Kuczyńska-Szulcbacher  
ul. Noniewicza 85C  
16-400 Suwałki

**Dotyczy: przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Krutyni na działce nr 261/2 w m. Babięta**

Uzgadniamy trasę i wyrażamy zgodę na przejście w/w linii pod dnem rzeki na następujących warunkach:

- Przejście zostanie wykonane metodą przewiertu (przecisku) sterowanego
- Głębokość przejścia pod dnem istniejącym rzeki min. 3,0 m, liczona od góry rury ochronnej
- Zgodnie z art. 123a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne dokonać zgłoszenia we właściwym starostwie powiatowym na realizację przedmiotowego zamierzenia.
- Po dokonaniu zgłoszenia należy wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia gruntu pokrytego wodami w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
- Powiadomić Zarząd Zlewni RZGW w Giżycku o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z wyprzedzeniem siedmiodniowym.
- Po wykonaniu robót, przejście zinwentaryzować geodezyjnie i 1 egz. mapy przekazać do Zarządu Zlewni RZGW w Giżycku.
- Uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania.

Kierownik Zarządu Zlewni  
w Giżycku  
RZGW w Warszawie  
Andrzej Żukowski

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

GK.6821.43.2016

Mrągowo, 21.04.2016 r.

**PROJEKTOR**

**16-400 Suwałki ul.Noniewicza 85C**

W odpowiedzi na pismo w sprawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczące działki nr 1-255/3 obręb Babięta Gmina Piecki stanowiącej własność Skarbu Państwa informuję, że wyrażam zgodę na powyższe.

E up. STAROSTY  
  
Grzegorz Dąbrowski  
GEODETA POWIATOWY



# ZARZĄD MAJĄTKIEM

00-075 Warszawa  
ul. Senatorska 11

Tel. 22-826-30-48, 22-826-30-89, 22-826-04-38, 22-826-39-02, tel./fax 22-826-30-48, e-mail: zm.poczta@pttk.pl

Rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. nr 70116022020000000060848420; NIP 526-00-10-044

## OBIEKTY TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

schroniska górskie  
stacje wodne  
ośrodki turystyki wodnej  
domy turysty  
domy wycieczkowe

## GESTORZY BAZY TURYSTYCZNEJ PTTK

Sudeckie Hotele  
i Schroniska PTTK  
Sp. z o.o.  
w Jeleniej Górze

Schroniska i Hotele  
PTTK „Karpaty” Sp. z o.o.  
w Nowym Sączu

Mazury PTTK  
Sp. z o.o.  
w Olsztynie

Bieszczadzkie  
Schroniska i Hotele  
Sp. z o.o.  
w Sanoku

Zachodniopomorski  
Zespół Gospodarki  
Turystycznej PTTK  
Sp. z o.o.  
w Szczecinie

Regionalny  
Oddział PTTK  
„Szlak Brdy”  
w Bydgoszczy

Oddział PTTK  
w Gorlicach

Warszawa, dnia 07.06.2016

ZM/1151/16

Pani

Renata Kuczyńska-Szulcbacher

Pracownia Projektowa „Projektor”

Ul. Noniewicza 85C

16-400 Suwałki

WPŁYNĘŁO  
data 13.06.2016

Zarząd Majątkiem PTTK działający w imieniu i na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie, w odpowiedzi na Państwa pismo, wyraża zgodę na wejście na działkę nr 69 w obrębie Babięta, gm. Piecki i jednocześnie udziela prawa do dysponowania niniejszą nieruchomością na cele budowlane związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego  $\varnothing$  63 zakończonego studnią wodomierzową oraz usytuowaniem hydrantu p.poż. na sieci wodociągowej.

Ponadto informujemy, że koszty związane z realizacją ww. prac, w tym także polegających na przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, obciążą Państwa firmę.

Z poważaniem

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Inwestycji  
*Małgorzata Kaliszewska*  
Małgorzata Kaliszewska


DYREKTOR  
Zarządu Majątkiem PTTK  
*Wiesław Cichy*  
Wiesław Cichy

Spółdzielnia Handlowa

11 - 710 Piecki ul. Wolności 4

Tel/fax. 89 742 23 00

Piecki 28.04.2016r. Ldz. 198.../2016r.



W P Ł Y N Ę Ł O

data 4.05.2016  
MC

Pracownia Projektowa PROJEKTOR

Pani Renata Kuczyńska-Szulcbacher

16 - 400 Suwałki ul. Noniewicza 85 C

Spółdzielnia Handlowa w Pieckach wyraża zgodę do dysponowania nieruchomością położoną w Babiętach na działce o nr 128/13 Obręb Babięta gm. Piecki.

Nieruchomość udostępniona zostaje na cele budowlane polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej do budynku handlowego w Babiętach na czas realizacji w/w inwestycji zgodnie z ustaleniami zawartymi w piśmie z dnia 25.04.2016r.

Z poważaniem Zarząd S.H. Piecki:

PREZES ZARZĄDU

Ewa Kuryluk

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariola Gabryszak

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA  
11-710 Piecki, ul. Wolności 4  
tel./fax (0..89) 742 23 00  
NIP 742-000-00-38, REGON 000368556







Strzałowo dnia 27...kwietnia 2016 r

Znak sprawy: NS.2217.8.2016

W P Ł Y N Ę Ł O

data 4.05.2016

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOR  
Ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki

**Dotyczy: Projektu sieci wodociągowej Zyzdrojowa Wola - Babięta**

Nadleśnictwo Strzałowo uzgadnia projekt przebiegu wodociągu przez grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Strzałowo przebiegający przez działki nr 3122/14, 3122/16, 3080/1 w obrębie Babięta oraz przez działkę 3077/5 w obrębie Nowe Kiełbonki o łącznej długości 259 m.

Danie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu wykonania sieci na etapie wykonawstwa wymaga uzyskania zgody Dyrektora RDLP w Olsztynie.

Nadleśnictwo wystąpiło z wnioskiem o wydanie zgody o dzierżawę gruntu na czas budowy oraz o dzierżawę gruntu w celu utrzymania i eksploatacji podziemnej infrastruktury wodociągowej.

Udostępnienie gruntu pod budowę wodociągu jest odpłatne i w celu przyjęcia do kalkulacji w procedurze przetargowej należy przyjąć zajęcie pasa o szerokości 2,00 m w cenie 2,20 zł za 1 m długości wodociągu.

Sprawę prowadzi:

Henryk Szacherski tel. 504048891

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

Mieczysław Włodarczyk



ANTEN  
OLSKIEJ  
KOŁO

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju  
www.kidczyinnosci.pl

Urząd

## Protokół nr GK. 6630 .107. 2016

z przeprowadzonej w dniu 06.10.2016r. narady koordynacyjnej w formie zebrania zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie .

sieć wodociągowa w obrębach:

- Zyzdrojowy Piecek na dz. nr 132/4

- Nowe Kielbonki na dz. nr 3077/3, 3077/5

- Babięta na dz. nr 241/1, 128/13, 128/12, 242, 243, 86, 240/1, 258/2, 249/6, 106, 244/2, 69, 323/2, 129, 238/3, 251/9, 237, 306/1, 305, 304/1, 318, 308/1, 138, 334/2, 53/6, 3122/14, 3122/16, 3080/1, 158/2, 142/2, 143/2, 145, 159/19, 122/7, 151/3, 333/2, 155/4, 153/8, 53/4, 54, 84, 324/2, 51/5, 73/2, 73/3, 326, 288/2, 302/5, 302/6, 302/4, 79/2, 100, 101/3, 260/3, 255/3, 79/3, 102/2, 81, 82, 83, 330, 329, 104, 105, 108, 109, 110, 153/9, 111, 112/1, 112/2, 157/2, 113/2, 116/3, 116/2, 116/1, 332, 311/30, 121/1, 261/2, 159/10, 159/21, 159/15, 159/7, 159/17, 160/2, 161/2, 308/2, 149/2, 149/3, 150, 159/9, 288/3, 331/2, 307/2, 306 w gminie Piecki

opis przedmiotu narady

Wnioskodawca:

## PROJEKTOR

mgr inż. Renata Kuczyńska - Szulcbacher

ul. Noniewiczza 85C

16-400 Suwalki

Lp.	Uczestnik nazwa firmy imię i nazwisko	Osoba reprezentująca uczestnika	Stanowisko, uwagi uczestnika	Podpis uczestnika
1	Starostwo Powiatowe w Mrągowie Wydział Architektoniczno - Budowlany	Stanisław Rudowski	bez uwagi	Rudowski
	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Beata Noziniak	jak w pkt 2	Noziniak
2	Urząd Gminy Piecki			
3	Energa – Operator S.A w Olsztynie	uzgodnienie nr 375/2016 pismo	nie bieżące nr kwestii w zatwierdzonej	Inżynier Is. Dokumentacji Energetycznej Kuczyńska
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			

5	Orange Polska SA			
6	Powiatowy Zarząd Dróg	p.o. DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg w Mragowie	Uzgodniono Decyzję 05.11.12.2016	CP
7	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	mgr inż. Zdzisław Lesiński		
8	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w OLSZTYNIE REGIONOWY ODDZIAŁ w MRAGOWIE 11-700 Mragowo, ul. Widok 7 tel. (0-89) 741-36-12, fax (0-89) 741-81-03	Uzgodniono z uwagą AOK 1	Stpik

Wykaz wezwanych pomiotów, które nie wzięły udziału w naradzie koordynacyjnej :

Urząd Gminy Piecki, Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej, Orange Polska SA,  
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w  
Olsztynie

Dodatkowe informacje, uwagi:

1. Uzgodniono w zakresie urządzeń melioracji wodnych na mapach i planach  
warunkach. Przejście wodociągów przez row melioracji wodnych szeregów  
„R1” zabudowany rurociąg  $\phi 200$  mm (zaznaczony na mapie kolorem  
czerwonym) wykonać pod rurociągiem na głębokości min. 1.00 m  
licząc od górnej krawędzi rury ośrodkowej do dna cieku.

ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH  
w OLSZTYNIE  
REGIONOWY ODDZIAŁ w MRAGOWIE  
11-700 Mragowo, ul. Widok 7  
tel. (0-89) 741-36-12, fax (0-89) 741-81-03

2. Prace ziemne i obróbkiuntu koron drzew wykonać zgodnie  
bez przecinania korony grubszymi niż 5 cm; ew. wykonać metody  
precyzyjne na gr. 1 m.

Woznicki

3 Orange Polska SA - uzgodniono w siedzibie  
Nr 65928/TODDROU/P/2016

Prowadnicę przy pomocy koordynacji.

Z up. STAROSTY  
Jolanta Kalinowska-Kończowska  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Z up. STAROSTY  
Jolanta Kalinowska-Kończowska  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Za zgodność  
Zarys





STAROSTWO POWIATOWE  
w Mragowie  
11-700 Mragowo, ul. Kościelna 60 A  
-15-









[illegible]

-13-  
11-700 Mragowo, ul. Kwidziejska 60  
GK.6621.634  
11-700 Mragowo, ul. Kwidziejska 60  
GK.6621.634

Województwo : WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat : MRAGOWSKI  
Jednostka ewidencyjna : PIECKI

# WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

wg stanu na dzień: 2016-04-13

lp.	Nr obrębu	Obręb	Nr działki	Ark.	Pole powierzchni działki ewid. w ha	Nr jednostki rej.
1	24	ZYZDROJOWY PIECEK	132/4	1	1.3300	G.86
2	1	BABIĘTA	241/1	1	0.2500	G.93
3	1	BABIĘTA	128/13	1	0.1168	G.104
4	1	BABIĘTA	128/12	1	0.1599	G.95
5	1	BABIĘTA	242	1	0.0600	G.93
6	1	BABIĘTA	243	1	0.3000	G.93
7	1	BABIĘTA	86	1	0.1600	G.183
8	1	BABIĘTA	240/1	1	0.7100	G.93
9	1	BABIĘTA	75/1	1	0.0300	G.93
10	1	BABIĘTA	258/2	1	0.0388	G.93
11	1	BABIĘTA	249/6	1	0.7900	G.93
12	1	BABIĘTA	106	1	0.0200	G.91
13	1	BABIĘTA	244/2	1	0.0300	G.93
14	1	BABIĘTA	302/3	3	0.1400	G.100
15	1	BABIĘTA	151/3	1	0.0687	G.171
16	1	BABIĘTA	69	1	0.8100	G.169
17	1	BABIĘTA	153/5	1	2.1000	G.91
18	1	BABIĘTA	323/2	1	0.1892	G.78
19	1	BABIĘTA	129	1	0.0800	G.128
20	1	BABIĘTA	238/3	1	0.9007	G.181
21	1	BABIĘTA	251/9	1	1.8400	G.181
22	1	BABIĘTA	238/2	1	0.0293	G.182
23	1	BABIĘTA	157/1	1	0.0332	G.182
24	1	BABIĘTA	158/1	1	0.0061	G.182
25	1	BABIĘTA	299/1	3	0.0237	G.182
26	1	BABIĘTA	237	1	1.6900	G.182

27	1	BABIĘTA	3122/13	1	0.0150	G.182
28	1	BABIĘTA	138	1	0.7916	G.98
29	1	BABIĘTA	334/2	1	0.1496	G.75
30	1	BABIĘTA	53/6	1	0.0496	G.41
31	1	BABIĘTA	3122/14	1	0.6550	G.176
32	1	BABIĘTA	3122/16	1	0.0998	G.176
33	1	BABIĘTA	3080/1	1	21.8700	G.176
34	1	BABIĘTA	328	1	0.1123	G.179
35	1	BABIĘTA	142/2	1	0.0482	G.134
36	1	BABIĘTA	158/2	1	0.6304	G.133
37	1	BABIĘTA	143/2	1	0.0428	G.48
38	1	BABIĘTA	145	1	0.2114	G.51
39	1	BABIĘTA	144/2	1	0.0868	G.49
40	1	BABIĘTA	159/19	1	0.0950	G.44
41	1	BABIĘTA	122/7	1	0.0574	G.44
42	1	BABIĘTA	122/5	1	0.0001	G.44
43	1	BABIĘTA	122/6	1	0.0022	G.44
44	1	BABIĘTA	157/2	1	0.1368	G.60
45	1	BABIĘTA	333/2	1	0.0895	G.77
46	1	BABIĘTA	155/4	1	0.0561	G.30
47	1	BABIĘTA	155/1	1	0.1200	G.30
48	1	BABIĘTA	153/8	1	0.2019	G.10
49	1	BABIĘTA	53/4	1	0.1594	G.119
50	1	BABIĘTA	54	1	0.0800	G.18
51	1	BABIĘTA	84	1	0.1100	G.160
52	1	BABIĘTA	324/2	1	0.0524	G.74
53	1	BABIĘTA	51/5	1	0.3202	G.14
54	1	BABIĘTA	71	1	2.4700	G.89 ( ZAREZERWOWANA !!! )
55	1	BABIĘTA	72	1	1.8600	G.89
56	1	BABIĘTA	73/2	1	0.0500	G.109
57	1	BABIĘTA	73/3	1	0.0900	G.120
58	1	BABIĘTA	44/13	1	1.9531	G.89
59	1	BABIĘTA	44/1	1	0.3076	G.89

60	1	BABIĘTA	55/1	1	0.3127	G.89
61	1	BABIĘTA	55/11	1	1.8331	G.89
62	1	BABIĘTA	344		0.5991	G.89
63	1	BABIĘTA	92	1	0.0300	G.184
64	1	BABIĘTA	326	1	0.0777	G.76
65	1	BABIĘTA	325	1	0.1150	G.76
66	1	BABIĘTA	288/2	1	0.0547	G.69
67	1	BABIĘTA	302/5	3	0.1500	G.40
68	1	BABIĘTA	302/6	3	0.0900	G.40
69	1	BABIĘTA	302/4	3	0.2300	G.45
70	1	BABIĘTA	98	1	0.1800	G.82 ( ZAREZERWOWANA !!! )
71	1	BABIĘTA	79/2	1	0.5000	G.115
72	1	BABIĘTA	327	1	0.0957	G.73
73	1	BABIĘTA	100	1	0.2300	G.56
74	1	BABIĘTA	101/3	1	0.2032	G.56
75	1	BABIĘTA	255/3	1	0.1071	G.215
76	1	BABIĘTA	79/3	1	0.2800	G.12
77	1	BABIĘTA	102/1	1	0.0900	G.21
78	1	BABIĘTA	102/2	1	0.1161	G.162
79	1	BABIĘTA	80/1	1	0.1300	G.2
80	1	BABIĘTA	81	1	0.1200	G.1
81	1	BABIĘTA	82	1	0.1400	G.155
82	1	BABIĘTA	83	1	0.1100	G.233
83	1	BABIĘTA	330	1	0.0450	G.139
84	1	BABIĘTA	329	1	0.1423	G.138
85	1	BABIĘTA	104	1	0.1100	G.232
86	1	BABIĘTA	105	1	0.1100	G.129
87	1	BABIĘTA	108	1	0.0300	G.38
88	1	BABIĘTA	109	1	0.0500	G.8
89	1	BABIĘTA	110	1	0.1300	G.9
90	1	BABIĘTA	111	1	0.0873	G.11
91	1	BABIĘTA	112/1	1	0.0688	G.59
92	1	BABIĘTA	112/2	1	0.0553	G.59



93	1	BABIĘTA	113/2	1	0.1025	G.43
94	1	BABIĘTA	116/3	1	0.0800	G.62
95	1	BABIĘTA	116/2	1	0.0329	G.63
96	1	BABIĘTA	116/1	1	0.1700	G.62
97	1	BABIĘTA	332	1	0.2444	G.177
98	1	BABIĘTA	311/30	3	0.5905	G.174
99	1	BABIĘTA	121/1	1	0.1816	G.65
100	1	BABIĘTA	122/3	1	0.0998	G.53
101	1	BABIĘTA	122/4	1	0.0014	G.53
102	1	BABIĘTA	261/2	1	1.1982	G.131
103	1	BABIĘTA	159/23	1	0.1398	G.114
104	1	BABIĘTA	159/10	1	0.0800	G.113
105	1	BABIĘTA	159/21	1	0.0596	G.127
106	1	BABIĘTA	299/2	3	0.4463	G.36
107	1	BABIĘTA	159/17	1	0.2109	G.147
108	1	BABIĘTA	159/15	1	0.1164	G.5
109	1	BABIĘTA	159/7	1	0.1700	G.6
110	1	BABIĘTA	160/2	1	1.5186	G.154
111	1	BABIĘTA	161/2	1	0.2442	G.154
112	1	BABIĘTA	309/2	3	0.1716	G.153
113	1	BABIĘTA	149/2	1	0.0642	G.122
114	1	BABIĘTA	149/3	1	0.0756	G.235
115	1	BABIĘTA	150	1	0.0700	G.122
116	1	BABIĘTA	120/1	1	0.2259	G.197
117	1	BABIĘTA	159/9	1	0.0800	G.33
118	1	BABIĘTA	288/3	1	0.0800	G.17
119	1	BABIĘTA	331/2	1	0.0784	G.72
120	1	BABIĘTA	318	3	3.4800	G.182
121	1	BABIĘTA	308/1	3	0.0401	G.182
122	1	BABIĘTA	308/2	3	0.2788	G.153
123	1	BABIĘTA	307/2	3	0.0290	G.88
124	1	BABIĘTA	306/2	3	0.0990	G.88
125	1	BABIĘTA	306/1	3	0.1972	G.182

126	1	BABIĘTA	304/1	3	0.0844	G.182
127	1	BABIĘTA	260/3	1	3.0400	G.15

Sporządził : Joanna Witucka

Z up. STAROSTY  
*Joanna Witucka*  
 PODINSPEKTOR  
 w Wydziale Geodezji, Kartografii  
 Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

GK.6621. 034 .2016


# WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

wg stanu na dzień: 2016-04-13

lp.	Nr obrębu	Obręb	Nr działki	Ark.	Pole powierzchni działki ewid. w ha	Nr jednostki rej.
1	17	NOWE KIEŁBONKI	3077/3	5	0.0504	G.158
2	17	NOWE KIEŁBONKI	3077/5	5	26.2612	G.156
3	17	NOWE KIEŁBONKI	3077/7	5	0.0299	G.158
4	17	NOWE KIEŁBONKI	3077/4	5	0.0184	G.158
5	17	NOWE KIEŁBONKI	3077/6	5	0.0431	G.158
6	17	NOWE KIEŁBONKI	3077/8	5	8.6570	G.156

Sporządził : Joanna Witucka

z up. STAROSTA  
Joanna Witucka  
PODINSKI  
w Wydziale Geodezji i  
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami









*Mapa sytuacyjno-wysokościowa  
do celów projektowych*

wkali 1: 1000

Układ współrzędnych prostokątny płaski:

Układ wysokościowy: **Kronsztad 60**

Sekcje mapy:

1.205.23.11.1

1.205.23.11.2

1.205.23.11.3

1.205.23.11.4

1.205.23.16.2

grupa: 28.004\_2 Gmina Pięcki

osob: 28.104\_2\_0001; 0024

niezawisłość: **Tabela: Zgodziny**

Prace:

tema: **Wzrost: Zgodziny Wola**

nr: **WZ: 60.0642.13.2015**

Wykazać:

**GEODETA I PRAWNIK!**


**GEODEZYJNYCH • PROZIK**

13500 Gladys Wilgus • Okresada 12  
m.d.4021 13A 98  
NP 845 125-4-98, NUGEN 79853061  
**Wrygow, dnia 25. 10. 16**

[illegible]







### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZLE-6TQ-K4P \*

Pani Renata Kuczyńska-Szulcbacher o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0086/03  
adres zamieszkania ul. Piękna 17, 16-400 Suwałki  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-20 roku przez:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

RR.V.7131/34/02

Białystok, 2002.09.26

## DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) w związku z art. 104 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty Kuczyńskiej z dnia 14.08.2002r. na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed powołaną przeze mnie komisją

na d a j ę

**Pani RENACIE KUCZYŃSKIEJ**

**magistrowi inżynierowi**

**kierunek: inżynieria środowiska**

**w zakresie gospodarki wodnej**

**ur. 14 sierpnia 1974r. w Nidzicy**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**Nr ewid. BI/87/02**

**DO PROJEKTOWANIA**

**W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ**

**BEZ OGRANICZEŃ**

**W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ**

**WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,**

**CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH**


## UZASADNIENIE

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Zarządzeniem z dnia 22 lutego 1999r., posiadania przez Panią mgr inż. Renatę Kuczyńską wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni, od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego.

Otrzymują:

1. Pani Renata Kuczyńska  
ul. Noniewiczza 48 m 55  
16-400 Suwałki




Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO  
*Kazimierz Martynow*  
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału  
Rozwoju Regionalnego

*Za zgodność z oryginałem*  
*[Signature]*  
mgr inż. Renata Kuczyńska



2. Główny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a

mgr inż. Andrzej Kuczyński-Szuchmacher



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XNC-G1S-31R \*

Pan Andrzej Urbanowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1600/01  
adres zamieszkania ul. Papieża Jana Pawła II 16/57, 16-400 Suwałki  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

Nr SUW - 1 / 96

## DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. / oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r. /

n a d a j ę

Panu Andrzejowi URBANOWICZOWI

mgr inż. inżynierii środowiska  
ur. dnia 26 stycznia 1962 roku w Olecku

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

które w podanym wyżej zakresie upoważniają do :

1. Projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego.
2. Kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi.
3. Wykonywania nadzoru inwestorskiego.
4. Sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacji i urządzeń.
5. Wykonywania państwowego nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Suwalskiego.

Otrzymują :

1. Pan Andrzej URBANOWICZ  
16-400 Suwałki, ul. Putry 1 m 32
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Z upr. Wojewody

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Urbanowicz  
Dyrektor Wydziału Budowlanego  
Architekt i Nadzorca Budowlany  
ARCHITEKT W SUWAŁKACH

Za zgodą i w imieniu

*[Signature]*  
mgr inż. ...