



Projekt. słup oświetleniowy typu S-70C na fundamencie F100/200 ;
wysięgnik dwuramienny 0,5m, 5°
oprawy LED 67W z gniazdem NEMA 5 pin
typu ANSI C136.41 wraz z zaślepką montażową
zabezpieczenie opraw w złączu IZK - 6A;
zasilanie opraw przewodem YDY 3x2,5 ;

W wykopie z kablem YAKXS 4x25 ułożyć płaskownik FeZn20x3,
do którego połączyć zaciski PEN słupów ;
Rezystancja uziomu R<30Ω ;

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Ryszard Gałązka zam. Mrągowo
ul. M. C. Skłodowskiej 7/32, tel. 089 741 33 95
uprawnienia bud. nr ewid. WAM/0084/PWOE/07
do proj. i kier. robót bud. bez ogr. w zakr. sieci,
instal. i urządzeń elektr. i elek. energet.

ZAKŁAD USŁUGOWY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Arkadiusz Kacprzak tel. 608 201 861			
OS.GRUNWALDZKIE 2A/3, 11-700 MRĄGOWO			
Nazwa rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Obiekt	Oświetlenie odcinków drogi gminnej		
Adres	CZASZKOWO GM.PIECKI - dz.nr 892/9, 892/20		
Inwestor	Gmina Piecki		
Projektant	Arkadiusz Kacprzak		Data 06.2022
Nr upr.	WAM/0028/P00E/07		Skala 1:500
Sprawdził			Nr rys. 2
Nr upr.			